

COMUNICAÇÃO DE INTERMITÊNCIA NOS SERVIÇOS UPSTREAM

DATA

22/04/2026

REGISTRO Nº

315F.2026

☒ X

INICIAL

☒ X

FINAL

CONCESSIONÁRIA (Iguá Saneamento)**Ilmo. Senhor Fernando Soares Vieira Lima**

Diretor Geral

Iguá Sergipe S.A.

Rua Euclides Góis, 1120, Bairro Coroa do Meio – Aracaju/SE

AGÊNCIA REGULADORA (AGRESE)**Ilmo. Senhor Luiz Hamilton Santana de Oliveira**

Diretor Presidente

Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe - AGRESE

Avenida Marieta Leite, 301, Bairro Grageru – Aracaju/SE

PODER CONCEDENTE**Ilmo. Senhor Luiz Roberto Dantas de Santana**

Secretário de Estado

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura - SEDURBI

Rua Vila Cristina, 1051, Bairro São José – Aracaju/SE

COMUNICAÇÃO DE ☐ Intermitência Programada ☒ Intermitência Não Programada**1. IDENTIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA**☐ Parada Programada (Manutenção, Obra, etc.) ☐ Redução de Vazão/Volume Fornecido☒ Parada Não Programada (Falha Operacional, Quebra de Equipamento, etc.)☒ Alteração na Qualidade da Água☐ Outro:☐ Evento de Caso Fortuito ou Força MaiorEspecificar: **ALTERAÇÃO NOS PARAMETROS FISICOS QUIMICOS DA ETA NA COR E TURBIDEZ**☐ A pedido da Concessionária

Início da Ocorrência (Real ou Previsto)

DATA

21/04/26

HORA

12:00

Restabelecimento/Normalização

DATA

22/04/26

HORA ESTIMADA

10:25

Duração (De Fato ou Estimada)

22:25:00

2. DETALHES DA OCORRÊNCIA

Sistema UPSTREAM Afetado

ETA NOSSA SENHORA DAS DORES

Localização

NOSSA SENHORA DAS DORES

Cidade / Localidade

NOSSA SENHORA DAS DORES

Ponto(s) de Entrega (PE) Afetado(s)

CIDADE DE DORES; POV VOLTA. BARREIRO, GENTIL E ASCENSO

Causa(s) Detalhada(s) da Ocorrência

ALTERAÇÃO NOS PARAMETROS FISICOS QUIMICOS DA ETA NA COR E TURBIDEZ

COMUNICAÇÃO DE INTERMITÊNCIA NOS SERVIÇOS UPSTREAM

DATA

22/04/2026

REGISTRO Nº

315F.2026

☒

INICIAL

☒

FINAL

2. DETALHES DA OCORRÊNCIA (continuação)**Impacto na Prestação dos Serviços UPSTREAM**☒ Interrupção Total do Fornecimento de Água Tratada☐ Redução de Vazão/Volume - Estimativa de % de redução(Obrigatório informar se a redução é $\geq 10\%$ e a duração ≥ 12 horas)☐ Alteração na Qualidade da Água - Parâmetro(s) afetado(s)☐ Outro Impacto**3. AÇÕES ADOTADAS E MEDIDAS MITIGADORAS****Medidas Imediatas Tomadas**

ABASTECIMENTO SUSPENSO DEVIDO OS PARAMETROS DE QUALIDADE FORA DO PADRÃO

Ações Corretivas/Mitigadoras em Curso ou Planejadas

AGUARDAR MELHORA DA QUALIDADE DO MANANCIAL

Contato para dúvidas

79 9 9690 7789 – ADAILTON SOARES OPERADOR – GRCO

Declaramos que as informações contidas neste formulário são precisas e completas, conforme nosso melhor conhecimento e as condições atuais observadas. Esta comunicação é realizada em cumprimento às obrigações contratuais (Contrato de Produção de Água, Contrato de Interdependência) e regulatórias aplicáveis.

ASSESSORIA TÉCNICA DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

NOME DO REPRESENTANTE DA DESO

EVERTON DE CASTRO

CARGO

ASSISTENTE DE GESTÃO ADM II