

COMUNICAÇÃO DE INTERMITÊNCIA NOS SERVIÇOS UPSTREAM

DATA

21/07/2026

REGISTRO Nº

575.2026

☒

INICIAL

☐

FINAL

CONCESSIONÁRIA (Iguá Saneamento)**Ilmo. Senhor Fernando Soares Vieira Lima**

Diretor Geral

Iguá Sergipe S.A.

Rua Euclides Góis, 1120, Bairro Coroa do Meio – Aracaju/SE

AGÊNCIA REGULADORA (AGRESE)**Ilmo. Senhor Luiz Hamilton Santana de Oliveira**

Diretor Presidente

Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe - AGRESE

Avenida Marieta Leite, 301, Bairro Grageru – Aracaju/SE

PODER CONCEDENTE**Ilmo. Senhor Luiz Roberto Dantas de Santana**

Secretário de Estado

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura - SEDURBI

Rua Vila Cristina, 1051, Bairro São José – Aracaju/SE

COMUNICAÇÃO DE

☒

Intermitência Programada

☐

Intermitência Não Programada

1. IDENTIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA☒

Parada Programada (Manutenção, Obra, etc.)

☐

Redução de Vazão/Volume Fornecido

☐

Parada Não Programada (Falha Operacional, Quebra de Equipamento, etc.)

☐

Alteração na Qualidade da Água

☐

Outro:

☐

Evento de Caso Fortuito ou Força Maior

Especificar:

DESLIGAMENTO PROGRAMADO PARA MANUTENÇÃO A REDE DE DISTRIBUIÇÃO A PEDIDO DA CONCESSIONÁRIA☒

A pedido da Concessionária

Início da Ocorrência (Real ou Previsto)

DATA

30/07/26

HORA

13:00

Restabelecimento/Normalização

DATA

30/07/26

HORA ESTIMADA

18:00

Duração (De Fato ou Estimada)

05:00:00

2. DETALHES DA OCORRÊNCIA

Sistema UPSTREAM Afetado

UD CANDEIAS

Localização

MOITA BONITA

Cidade / Localidade

MOITA BONITA

Ponto(s) de Entrega (PE) Afetado(s)

POVOADO CANDEIAS

Causa(s) Detalhada(s) da Ocorrência

DESLIGAMENTO PROGRAMADO PARA MANUTENÇÃO A REDE DE DISTRIBUIÇÃO A PEDIDO DA CONCESSIONÁRIA

COMUNICAÇÃO DE INTERMITÊNCIA NOS SERVIÇOS UPSTREAM

DATA

21/07/2026

REGISTRO Nº

575.2026

☒

INICIAL

☐

FINAL

2. DETALHES DA OCORRÊNCIA (continuação)**Impacto na Prestação dos Serviços UPSTREAM**☒ Interrupção Total do Fornecimento de Água Tratada☐ Redução de Vazão/Volume - Estimativa de % de redução(Obrigatório informar se a redução é $\geq 10\%$ e a duração ≥ 12 horas)☐ Alteração na Qualidade da Água - Parâmetro(s) afetado(s)☐ Outro Impacto**3. AÇÕES ADOTADAS E MEDIDAS MITIGADORAS****Medidas Imediatas Tomadas****DESLIGAMENTO PROGRAMADO PARA MANUTENÇÃO A REDE DE DISTRIBUIÇÃO A PEDIDO DA CONCESSIONÁRIA****Ações Corretivas/Mitigadoras em Curso ou Planejadas****AGUARDAR CONCLUSÃO DO SERVIÇO PARA NORMALIZAR ABASTECIMENTO**

Contato para dúvidas

ENERGISA

Declaramos que as informações contidas neste formulário são precisas e completas, conforme nosso melhor conhecimento e as condições atuais observadas. Esta comunicação é realizada em cumprimento às obrigações contratuais (Contrato de Produção de Água, Contrato de Interdependência) e regulatórias aplicáveis.

ASSESSORIA TÉCNICA DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

NOME DO REPRESENTANTE DA DESO

THIAGO OLIVEIRA COSTA

CARGO

ASSISTENTE DE GESTÃO OPERACIONAL II