

**COMUNICAÇÃO DE INTERMITÊNCIA NOS SERVIÇOS UPSTREAM**

DATA

18/02/2026

REGISTRO Nº

114.2026

☒

INICIAL

FINAL

**CONCESSIONÁRIA (Iguá Saneamento)****Ilmo. Senhor Fernando Soares Vieira Lima**

Diretor Geral

Iguá Sergipe S.A.

Rua Euclides Góis, 1120, Bairro Coroa do Meio – Aracaju/SE

**AGÊNCIA REGULADORA (AGRESE)****Ilmo. Senhor Luiz Hamilton Santana de Oliveira**

Diretor Presidente

Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe - AGRESE

Avenida Marieta Leite, 301, Bairro Grageru – Aracaju/SE

**PODER CONCEDENTE****Ilmo. Senhor Luiz Roberto Dantas de Santana**

Secretário de Estado

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura - SEDURBI

Rua Vila Cristina, 1051, Bairro São José – Aracaju/SE

COMUNICAÇÃO DE ☐ Intermitência Programada☒ Intermitência Não Programada**1. IDENTIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA**☐ Parada Programada (Manutenção, Obra, etc.) ☐ Redução de Vazão/Volume Fornecido☒ Parada Não Programada (Falha Operacional, Quebra de Equipamento, etc.)☐ Alteração na Qualidade da Água☐ Outro:☐ Evento de Caso Fortuito ou Força Maior

Especificar:

**MANUTENÇÃO CORRETIVA NO REGISTRO DE 150MM DO  
RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM ROSÁRIO DO CATETE.**☐ A pedido da Concessionária

Início da Ocorrência (Real ou Previsto)

DATA

18/02/26

HORA

08:00

Restabelecimento/Normalização

DATA

19/02/26

HORA ESTIMADA

17:00

Duração (De Fato ou Estimada)

33:00:00

**2. DETALHES DA OCORRÊNCIA**

Sistema UPSTREAM Afetado

UD CIPÓ E UD CALDAS

Localização

ROSÁRIO DO CATETE

Cidade / Localidade

ROSÁRIO DO CATETE

Ponto(s) de Entrega (PE) Afetado(s)

SEDE DO MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO CATETE

Causa(s) Detalhada(s) da Ocorrência

**MANUTENÇÃO CORRETIVA NO REGISTRO DE 150MM DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM  
ROSÁRIO DO CATETE.**

**COMUNICAÇÃO DE INTERMITÊNCIA NOS SERVIÇOS UPSTREAM**

DATA

18/02/2026

REGISTRO Nº

114.2026

x

INICIAL

0

FINAL

**2. DETALHES DA OCORRÊNCIA (continuação)****Impacto na Prestação dos Serviços UPSTREAM**☒ Interrupção Total do Fornecimento de Água Tratada☐ Redução de Vazão/Volume - Estimativa de % de redução(Obrigatório informar se a redução é  $\geq 10\%$  e a duração  $\geq 12$  horas)☐ Alteração na Qualidade da Água - Parâmetro(s) afetado(s)☐ Outro Impacto**3. AÇÕES ADOTADAS E MEDIDAS MITIGADORAS****Medidas Imediatas Tomadas****ESVAZIAMENTO DO RESERVATÓRIO PARA MANUTENÇÃO DO REGISTRO DE 150MM DO RESERVATÓRIO.****Ações Corretivas/Mitigadoras em Curso ou Planejadas****PROGRAMAÇÃO DAS EQUIPE DE CAMPO PARA A MANUTENÇÃO DO REGISTRO.**

Contato para dúvidas

79 98116-7259 - JILBERTO JUNIOR – GRCO

*Declaramos que as informações contidas neste formulário são precisas e completas, conforme nosso melhor conhecimento e as condições atuais observadas. Esta comunicação é realizada em cumprimento às obrigações contratuais (Contrato de Produção de Água, Contrato de Interdependência) e regulatórias aplicáveis.*

**ASSESSORIA TÉCNICA DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO**

NOME DO REPRESENTANTE DA DESO

JILAN MORIPS DOS SANTOS

CARGO

ASSIST. GESTÃO ADM II