

COMUNICAÇÃO DE INTERMITÊNCIA NOS SERVIÇOS UPSTREAM

DATA

10/09/2026

REGISTRO Nº

964.2026

INICIAL

☒

FINAL

CONCESSIONÁRIA (Iguá Saneamento)**Ilmo. Senhor Fernando Soares Vieira Lima**

Diretor Geral

Iguá Sergipe S.A.

Rua Euclides Góis, 1120, Bairro Coroa do Meio – Aracaju/SE

AGÊNCIA REGULADORA (AGRESE)**Ilmo. Senhor Luiz Hamilton Santana de Oliveira**

Diretor Presidente

Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe - AGRESE

Avenida Marieta Leite, 301, Bairro Grageru – Aracaju/SE

PODER CONCEDENTE**Ilmo. Senhor Luiz Roberto Dantas de Santana**

Secretário de Estado

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura - SEDURBI

Rua Vila Cristina, 1051, Bairro São José – Aracaju/SE

COMUNICAÇÃO DE

☐ Intermitência Programada☒

Intermitência Não Programada

1. IDENTIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA☐ Parada Programada (Manutenção, Obra, etc.) ☒ Redução de Vazão/Volume Fornecido☐ Parada Não Programada (Falha Operacional, Quebra de Equipamento, etc.)☐ Alteração na Qualidade da Água☐ Outro:☐ Evento de Caso Fortuito ou Força Maior

Especificar:

PARADA DO SISTEMA R0/R8 PARA MANUTENÇÃO DE NÍVEL EM RAZÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA ADUSF.☐ A pedido da Concessionária

Início da Ocorrência (Real ou Previsto)

DATA

09/09/26

HORA

11:37

Restabelecimento/Normalização

DATA

10/09/26

HORA ESTIMADA

11:00

Duração (De Fato ou Estimada)

23:23:00

2. DETALHES DA OCORRÊNCIA

Sistema UPSTREAM Afetado

ETA João Ednaldo (R0)

Localização

POVOADO SOBRADO

Cidade / Localidade

NOSSA SENHORA DO SOCORRO

Ponto(s) de Entrega (PE) Afetado(s)

LOCALIDADES ABASTECIDAS PELA ETA

Causa(s) Detalhada(s) da Ocorrência

PARADA DO SISTEMA R0/R8 PARA MANUTENÇÃO DE NÍVEL EM RAZÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA NA ADUSF.

COMUNICAÇÃO DE INTERMITÊNCIA NOS SERVIÇOS UPSTREAM

DATA

10/09/2026

REGISTRO Nº

964.2026

0

INICIAL

X

FINAL

2. DETALHES DA OCORRÊNCIA (continuação)**Impacto na Prestação dos Serviços UPSTREAM**☐ Interrupção Total do Fornecimento de Água Tratada☐ Redução de Vazão/Volume - Estimativa de % de redução

60,00%

(Obrigatório informar se a redução é $\geq 10\%$ e a duração ≥ 12 horas)☐ Alteração na Qualidade da Água - Parâmetro(s) afetado(s)☐ Outro Impacto**3. AÇÕES ADOTADAS E MEDIDAS MITIGADORAS****Medidas Imediatas Tomadas**

AGUARDAR CORREÇÃO DO VAZAMENTO.

Ações Corretivas/Mitigadoras em Curso ou Planejadas

SISTEMA NORMALIZADO EM 100% ÀS 11:00H.

Contato para dúvidas

79 8172-7139 - RENE JESUS - OPERADOR DESO

Declaramos que as informações contidas neste formulário são precisas e completas, conforme nosso melhor conhecimento e as condições atuais observadas. Esta comunicação é realizada em cumprimento às obrigações contratuais (Contrato de Produção de Água, Contrato de Interdependência) e regulatórias aplicáveis.

ASSESSORIA TÉCNICA DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

NOME DO REPRESENTANTE DA DESO

EVERTON DE CASTRO SANTOS

CARGO

ASSISTENTE DE GESTÃO ADM. II