DESO
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

COMUNICAÇÃO DE INTERMITÊNCIA NOS SERVIÇOS UPSTREAM

DATA **26/11/2026**

REGISTRO Nº **1686.2026** [X] **INICIAL** [ ] **FINAL**

CONCESSIONÁRIA (Iguá Saneamento)
Ilmo. Senhor(a) Diretor(a) Geral
Iguá Sergipe S.A.
Rua Euclides Góis, 1120, Bairro Coroa do Meio – Aracaju/SE

AGÊNCIA REGULADORA (AGRESE)
Ilmo. Senhor(a) Diretor Presidente
Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe - AGRESE
Avenida Marieta Leite, 301, Bairro Grageru – Aracaju/SE

PODER CONCEDENTE
Ilmo. Senhor(a) Secretário de Estado
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura - SEDURBI
Rua Vila Cristina, 1051, Bairro São José – Aracaju/SE

COMUNICAÇÃO DE [ ] **Intermitência Programada** [x] **Intermitência Não Programada**

1. IDENTIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA

[ ] Parada Programada (Manutenção, Obra, etc.)
[ ] Redução de Vazão/Volume Fornecido
[X] Parada Não Programada (Falha Operacional, Quebra de Equipamento, etc.)
[ ] Alteração na Qualidade da Água
[ ] Outro:
[ ] Evento de Caso Fortuito ou Força Maior

Especificar: **ABASTECIMENTO SUSPENSO NA ETA PARA CORRECAO DE VAZAMENTO EM ADUTORA DE AGUA TRATADA.**

[X] A pedido da Concessionária

Início da Ocorrência (Real ou Previsto)	DATA	**26/11/2026**	HORA	**07:39**
Restabelecimento/Normalização	DATA	**26/11/2026**	HORA ESTIMADA	**19:39**

Duração (De Fato ou Estimada **12:00:00**

2. DETALHES DA OCORRÊNCIA

Sistema UPSTREAM Afetado	**ETA CURRALINHO**
Localização	**POÇO REDONDO**
Cidade / Localidade	**POÇO REDONDO**
Ponto(s) de Entrega (PE) Afetado(s)	**POÇO REDONDO**

Causa(s) Detalhada(s) da Ocorrência

ABASTECIMENTO SUSPENSO NA ETA PARA CORRECAO DE VAZAMENTO EM ADUTORA DE AGUA TRATADA.

DESO
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

COMUNICAÇÃO DE INTERMITÊNCIA NOS SERVIÇOS UPSTREAM

DATA **26/11/2026**

REGISTRO Nº | **1686.2026** | **X** | **INICIAL** | | **FINAL**

2. DETALHES DA OCORRÊNCIA (continuação)

Impacto na Prestação dos Serviços UPSTREAM

	Interrupção Total do fornecimento de Água Tratada	
X	Redução de Vazão/Volume - Estimativa de % de redução (Obrigatório informar se a redução ≥ 10% e a duração ≥ 12 horas)	**50,00%**
	Alteração na Qualidade da Água - Parâmetro(s) afetado(s)	
	Outro Impacto	

3. AÇÕES ADOTADAS E MEDIDAS MITIGADORAS

Medidas Imediatas Tomadas

ABASTECIMENTO SUSPENSO NA ETA PARA CORRECAO DE VAZAMENTO EM ADUTORA DE AGUA TRATADA.

Ações Corretivas/Mitigadoras em Curso ou Planejadas

AGUARDAR SOLICITAÇÃO DE RETORNO POR PARTE DA IGUÁ.

Contato para dúvidas | **79 9 9882 0505 – COORD. CCO IGUÁ**

Declaramos que as informações contidas neste formulário são precisas e completas, conforme nosso melhor conhecimento e as condições observadas. Esta comunicação é realizada em cumprimento às obrigações contratuais (Contrato de Produção de Água, Contrato de Interdependência) e regulatórias aplicáveis.

ASSESSORIA TÉCNICA DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

NOME DO REPRESENTANTE DA DESO: **ALINE ALVES**

CARGO: **ASSIST. DE GESTÃO OPR II**