

COMUNICAÇÃO DE INTERMITÊNCIA NOS SERVIÇOS UPSTREAM

DATA

29/01/2026

REGISTRO Nº

052.2026

☒ X

INICIAL

FINAL

CONCESSIONÁRIA (Iguá Saneamento)**Ilmo. Senhor Fernando Soares Vieira Lima**

Diretor Geral

Iguá Sergipe S.A.

Rua Euclides Góis, 1120, Bairro Coroa do Meio – Aracaju/SE

AGÊNCIA REGULADORA (AGRESE)**Ilmo. Senhor Luiz Hamilton Santana de Oliveira**

Diretor Presidente

Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe - AGRESE

Avenida Marieta Leite, 301, Bairro Grageru – Aracaju/SE

PODER CONCEDENTE**Ilmo. Senhor Luiz Roberto Dantas de Santana**

Secretário de Estado

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura - SEDURBI

Rua Vila Cristina, 1051, Bairro São José – Aracaju/SE

COMUNICAÇÃO DE

☐

Intermitência Programada

☒ x

Intermitência Não Programada

1. IDENTIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA☐

Parada Programada (Manutenção, Obra, etc.)

☐

Redução de Vazão/Volume Fornecido

☒ X

Parada Não Programada (Falha Operacional, Quebra de Equipamento, etc.)

☐

Alteração na Qualidade da Água

☐

Outro:

☐

Evento de Caso Fortuito ou Força Maior

Especificar:

REDUÇÃO DE VAZÃO NA CAPTAÇÃO DO P1 PARA INSTALAÇÃO DO MACRO MEDIDOR.☐

A pedido da Concessionária

Início da Ocorrência (Real ou Previsto)

DATA

28/01/26

HORA

14:00

Restabelecimento/Normalização

DATA

29/01/26

HORA ESTIMADA

12:00

Duração (De Fato ou Estimada)

22:00:00

2. DETALHES DA OCORRÊNCIA

Sistema UPSTREAM Afetado

UD INDIAROBA

Localização

INDIAROBA

Cidade / Localidade

INDIAROBA

Ponto(s) de Entrega (PE) Afetado(s)

CIDADE DE INDIAROBA

Causa(s) Detalhada(s) da Ocorrência

REDUÇÃO DE VAZÃO NA CAPTAÇÃO DO P1 PARA INSTALAÇÃO DO MACRO MEDIDOR.

COMUNICAÇÃO DE INTERMITÊNCIA NOS SERVIÇOS UPSTREAM

DATA

29/01/2026

REGISTRO Nº

052.2026

X

INICIAL

0

FINAL

2. DETALHES DA OCORRÊNCIA (continuação)**Impacto na Prestação dos Serviços UPSTREAM**☐ Interrupção Total do Fornecimento de Água Tratada☒ Redução de Vazão/Volume - Estimativa de % de redução

40,00%

(Obrigatório informar se a redução é $\geq 10\%$ e a duração ≥ 12 horas)☐ Alteração na Qualidade da Água - Parâmetro(s) afetado(s)☐ Outro Impacto**3. AÇÕES ADOTADAS E MEDIDAS MITIGADORAS****Medidas Imediatas Tomadas**

AGUARDAR INSTALAÇÃO DO MACRO MEDIDOR

Ações Corretivas/Mitigadoras em Curso ou Planejadas

AGUARDAR INSTALAÇÃO DO MACRO MEDIDOR

Contato para dúvidas

79 99937-1538 – ADELMO LEAL (COORDENADOR)

Declaramos que as informações contidas neste formulário são precisas e completas, conforme nosso melhor conhecimento e as condições atuais observadas. Esta comunicação é realizada em cumprimento às obrigações contratuais (Contrato de Produção de Água, Contrato de Interdependência) e regulatórias aplicáveis.

ASSESSORIA TÉCNICA DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

NOME DO REPRESENTANTE DA DESO

EVERTON DE CASTRO

CARGO

ASSIST. GESTÃO ADM. II