DESO
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

COMUNICAÇÃO DE INTERMITÊNCIA NOS SERVIÇOS UPSTREAM

DATA **16/11/2026**

REGISTRO Nº **1587-2026** [X] **INICIAL** [ ] **FINAL**

CONCESSIONÁRIA (Iguá Saneamento)
Ilmo. Senhor(a) Diretor(a) Geral
Iguá Sergipe S.A.
Rua Euclides Góis, 1120, Bairro Coroa do Meio – Aracaju/SE

AGÊNCIA REGULADORA (AGRESE)
Ilmo. Senhor(a) Diretor Presidente
Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe - AGRESE
Avenida Marieta Leite, 301, Bairro Grageru – Aracaju/SE

PODER CONCEDENTE
Ilmo. Senhor(a) Secretário de Estado
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura - SEDURBI
Rua Vila Cristina, 1051, Bairro São José – Aracaju/SE

COMUNICAÇÃO DE [X] **Intermitência Programada** [ ] **Intermitência Não Programada**

1. IDENTIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA

[X] Parada Programada (Manutenção, Obra, etc.) [ ] Redução de Vazão/Volume Fornecido

[ ] Parada Não Programada (Falha Operacional, Quebra de Equipamento, etc.)

[ ] Alteração na Qualidade da Água [ ] Outro:

[ ] Evento de Caso Fortuito ou Força Maior

Especificar: **SUSPENSÃO NA DISTRIBUIÇÃO A PEDIDO DA IGUÁ PARA INSTALAÇÃO DO MACROMEDIDOR**

[X] A pedido da Concessionária

Início da Ocorrência (Real ou Previsto) DATA **18/11/2026** HORA **08:00**

Restabelecimento/Normalização DATA **18/11/2026** HORA ESTIMADA **17:00**

Duração (De Fato ou Estimada) **09:00:00**

2. DETALHES DA OCORRÊNCIA

Sistema UPSTREAM Afetado: **UD AMARGOSA**

Localização: **POÇO VERDE**

Cidade / Localidade: **POÇO VERDE**

Ponto(s) de Entrega (PE) Afetado(s): **POÇO VERDE**

Causa(s) Detalhada(s) da Ocorrência

SUSPENSÃO NA DISTRIBUIÇÃO A PEDIDO DA IGUÁ PARA INSTALAÇÃO DO MACROMEDIDOR

DESO
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

COMUNICAÇÃO DE INTERMITÊNCIA NOS SERVIÇOS UPSTREAM

DATA **16/11/2026**

REGISTRO Nº **1587-2026** [X] **INICIAL** [ ] **FINAL**

2. DETALHES DA OCORRÊNCIA (continuação)

Impacto na Prestação dos Serviços UPSTREAM

[X] Interrupção Total do fornecimento de Água Tratada

[ ] Redução de Vazão/Volume - Estimativa de % de redução

(Obrigatório informar se a redução ≤ 10% e a duração ≥ 12 horas)

[ ] Alteração na Qualidade da Água - Parâmetro(s) afetado(s)

[ ] Outro Impacto

3. AÇÕES ADOTADAS E MEDIDAS MITIGADORAS

Medidas Imediatas Tomadas

SUSPENSÃO NA DISTRIBUIÇÃO A PEDIDO DA IGUÁ PARA INSTALAÇÃO DO MACROMEDIDOR

Ações Corretivas/Mitigadoras em Curso ou Planejadas

AGUARDAR CONCLUSÃO DO SERVIÇO PARA NORMALIZAR ABASTECIMENTO

Contato para dúvidas 79 99642-4694 CCO IGUÁ

Declaramos que as informações contidas neste formulário são precisas e completas, conforme nosso melhor conhecimento e as condições observadas. Esta comunicação é realizada em cumprimento às obrigações contratuais (Contrato de Produção de Água, Contrato de Interdependência) e regulatórias aplicáveis.

ASSESSORIA TÉCNICA DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

NOME DO REPRESENTANTE DA DESO **THIAGO OLIVEIRA COSTA**

CARGO **ASSIST. DE GESTÃO OPERACIONAL II**