

COMUNICAÇÃO DE INTERMITÊNCIA NOS SERVIÇOS UPSTREAM

DATA

01/04/2026

REGISTRO Nº

261.2026

☒ X

INICIAL

FINAL

CONCESSIONÁRIA (Iguá Saneamento)**Ilmo. Senhor Fernando Soares Vieira Lima**

Diretor Geral

Iguá Sergipe S.A.

Rua Euclides Góis, 1120, Bairro Coroa do Meio – Aracaju/SE

AGÊNCIA REGULADORA (AGRESE)**Ilmo. Senhor Luiz Hamilton Santana de Oliveira**

Diretor Presidente

Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe - AGRESE

Avenida Marieta Leite, 301, Bairro Grageru – Aracaju/SE

PODER CONCEDENTE**Ilmo. Senhor Luiz Roberto Dantas de Santana**

Secretário de Estado

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura - SEDURBI

Rua Vila Cristina, 1051, Bairro São José – Aracaju/SE

COMUNICAÇÃO DE

☒ X

Intermitência Programada

☐

Intermitência Não Programada

1. IDENTIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA☒ X

Parada Programada (Manutenção, Obra, etc.)

☐

Redução de Vazão/Volume Fornecido

☐

Parada Não Programada (Falha Operacional, Quebra de Equipamento, etc.)

☐

Alteração na Qualidade da Água

☐

Outro:

já que está produzindo abaixo do esperado

☐

Evento de Caso Fortuito ou Força Maior

Especificar:

RETIRADA DA BOMBA E LIMPEZA DO POÇO☐

A pedido da Concessionária

Início da Ocorrência (Real ou Previsto)

DATA

06/04/26

HORA

10:00

Restabelecimento/Normalização

DATA

07/04/26

HORA ESTIMADA

14:00

Duração (De Fato ou Estimada)

28:00:00

2. DETALHES DA OCORRÊNCIA

Sistema UPSTREAM Afetado

ETA LAGOA REDONDA

Localização

LAGOA REDONDA

Cidade / Localidade

PIRAMBU

Ponto(s) de Entrega (PE) Afetado(s)

POVOADOS LAGOA REDONDA E ANINGAS

Causa(s) Detalhada(s) da Ocorrência

PARADA PROGRAMADA PARA AVALIAÇÃO E LIMPEZA DO POÇO, JÁ QUE ESTÁ PRODUZINDO ABAIXO DO ESPERADO

COMUNICAÇÃO DE INTERMITÊNCIA NOS SERVIÇOS UPSTREAM

DATA

01/04/2026

REGISTRO Nº

261.2026

☒ X

INICIAL

☐ 0

FINAL

2. DETALHES DA OCORRÊNCIA (continuação)**Impacto na Prestação dos Serviços UPSTREAM**☒ Interrupção Total do Fornecimento de Água Tratada☐ Redução de Vazão/Volume - Estimativa de % de redução(Obrigatório informar se a redução é $\geq 10\%$ e a duração ≥ 12 horas)☐ Alteração na Qualidade da Água - Parâmetro(s) afetado(s)☐ Outro Impacto**3. AÇÕES ADOTADAS E MEDIDAS MITIGADORAS****Medidas Imediatas Tomadas****PARADA PROGRAMADA PARA AVALIAÇÃO E LIMPEZA DO POÇO, JÁ QUE ESTÁ PRODUZINDO ABAIXO DO ESPERADO****Ações Corretivas/Mitigadoras em Curso ou Planejadas****AGUARDAR CONCLUSÃO DO SERVIÇO**

Contato para dúvidas

OSEAS – COORDENADOR CNPI - 79 9 8146 9819

Declaramos que as informações contidas neste formulário são precisas e completas, conforme nosso melhor conhecimento e as condições atuais observadas. Esta comunicação é realizada em cumprimento às obrigações contratuais (Contrato de Produção de Água, Contrato de Interdependência) e regulatórias aplicáveis.

ASSESSORIA TÉCNICA DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

NOME DO REPRESENTANTE DA DESO

HIATANE SANTANA

CARGO

ASSISTENTE DE GESTÃO OPERACIONAL II