DESO
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

COMUNICAÇÃO DE INTERMITÊNCIA NOS SERVIÇOS UPSTREAM

DATA: 05/11/2026

REGISTRO Nº: 1463-F.2026 | [ ] INICIAL | [X] FINAL

CONCESSIONÁRIA (Iguá Saneamento)
Ilmo. Senhor Fernando Soares Vieira Lima
Diretor Geral
Iguá Sergipe S.A.
Rua Euclides Góis, 1120, Bairro Coroa do Meio – Aracaju/SE

AGÊNCIA REGULADORA (AGRESE)
Ilmo. Senhor Luiz Hamilton Santana de Oliveira
Diretor Presidente
Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe - AGRESE
Avenida Marieta Leite, 301, Bairro Grageru – Aracaju/SE

PODER CONCEDENTE
Ilmo. Senhor Luiz Roberto Dantas de Santana
Secretário de Estado
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura - SEDURBI
Rua Vila Cristina, 1051, Bairro São José – Aracaju/SE

COMUNICAÇÃO DE [ ] **Intermitência Programada** [X] **Intermitência Não Programada**

1. IDENTIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA

[ ] Parada Programada (Manutenção, Obra, etc.)
[X] Redução de Vazão/Volume Fornecido
[ ] Parada Não Programada (Falha Operacional, Quebra de Equipamento, etc.)
[ ] Alteração na Qualidade da Água
[ ] Outro:
[ ] Evento de Caso Fortuito ou Força Maior

Especificar: **REDUÇÃO DE VAZÃO EM VIRTUDE BAIXO NÍVEL DO RESERVATÓRIO.**

[ ] A pedido da Concessionária

Início da Ocorrência (Real ou Previsto)	DATA	04/11/26	HORA	11:23
Restabelecimento/Normalização	DATA	05/11/26	HORA ESTIMADA	05:45
Duração (De Fato ou Estimada)	18:22:00			

2. DETALHES DA OCORRÊNCIA

Sistema UPSTREAM Afetado	ETA JOÃO EDNALDO
Localização	NOSSA SENHORA DO SOCORRO
Cidade / Localidade	NOSSA SENHORA DO SOCORRO
Ponto(s) de Entrega (PE) Afetado(s)	SISTEMA ATENDIDO PELO R0

Causa(s) Detalhada(s) da Ocorrência

REDUÇÃO DE VAZÃO EM VIRTUDE BAIXO NÍVEL DO RESERVATÓRIO.

DESO
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

COMUNICAÇÃO DE INTERMITÊNCIA NOS SERVIÇOS UPSTREAM

DATA: 05/11/2026

REGISTRO Nº: 1463-F.2026 | 0 | INICIAL: | X | FINAL:

2. DETALHES DA OCORRÊNCIA (continuação)

Impacto na Prestação dos Serviços UPSTREAM

- [ ] Interrupção Total do Fornecimento de Água Tratada
- [X] Redução de Vazão/Volume - Estimativa de % de redução: **20,00%**

(Obrigatório informar se a redução é ≥ 10% e a duração ≥ 12 horas)

- [ ] Alteração na Qualidade da Água - Parâmetro(s) afetado(s):
- [ ] Outro Impacto:

3. AÇÕES ADOTADAS E MEDIDAS MITIGADORAS

Medidas Imediatas Tomadas

REDUÇÃO DE VAZÃO EM VIRTUDE BAIXO NÍVEL DO RESERVATÓRIO.

Ações Corretivas/Mitigadoras em Curso ou Planejadas

DISTRIBUIÇÃO NORMALIZADA APÓS GANHO DE NIVEL NO RESERVATÓRIO

Contato para dúvidas: 79 981660516 – ETA JOÃO EDNALDO

Declaramos que as informações contidas neste formulário são precisas e completas, conforme nosso melhor conhecimento e as condições atuais observadas. Esta comunicação é realizada em cumprimento às obrigações contratuais (Contrato de Produção de Água, Contrato de Interdependência) e regulatórias aplicáveis.

ASSESSORIA TÉCNICA DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

NOME DO REPRESENTANTE DA DESO: **THIAGO OLIVEIRA COSTA**

CARGO: **ASSISTENTE DE GESTÃO OPERACIONAL. II**