

COMUNICAÇÃO DE INTERMITÊNCIA NOS SERVIÇOS UPSTREAM

DATA

13/11/2025

REGISTRO Nº

22

☒ X

INICIAL

FINAL

CONCESSIONÁRIA (Iguá Saneamento)**Ilmo. Senhor Fernando Soares Vieira Lima**

Diretor Geral

Iguá Sergipe S.A.

Rua Euclides Góis, 1120, Bairro Coroa do Meio – Aracaju/SE

AGÊNCIA REGULADORA (AGRESE)**Ilmo. Senhor Luiz Hamilton Santana de Oliveira**

Diretor Presidente

Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe - AGRESE

Avenida Marieta Leite, 301, Bairro Grageru – Aracaju/SE

PODER CONCEDENTE**Ilmo. Senhor Luiz Roberto Dantas de Santana**

Secretário de Estado

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura - SEDURBI

Rua Vila Cristina, 1051, Bairro São José – Aracaju/SE

COMUNICAÇÃO DE

☐

Intermitência Programada

☒ X

Intermitência Não Programada

1. IDENTIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA☐

Parada Programada (Manutenção, Obra, etc.)

☐

Redução de Vazão/Volume Fornecido

☒ X

Parada Não Programada (Falha Operacional, Quebra de Equipamento, etc.)

☐

Alteração na Qualidade da Água

☐

Outro:

☐

Evento de Caso Fortuito ou Força Maior

Especificar:

ABASTECIMENTO SUSPENSO DEVIDO MANUTENÇÃO DE REDE DN 150 E 200MM DA IGUÁ SERGIPE

☒ X

A pedido da Concessionária

Início da Ocorrência (Real ou Previsto)

DATA

12/11/25

HORA

15:04

Restabelecimento/Normalização

DATA

13/11/25

HORA ESTIMADA

12:00

Duração (De Fato ou Estimada)

20:56:00

2. DETALHES DA OCORRÊNCIA

Sistema UPSTREAM Afetado

ETA CRISTINAPOLIS

Localização

CRISTINAPOLIS

Cidade / Localidade

CRISTINAPOLIS

Ponto(s) de Entrega (PE) Afetado(s)

CIDADE DE CRISTINAPOLIS E POVOADOS

Causa(s) Detalhada(s) da Ocorrência

ABASTECIMENTO SUSPENSO DEVIDO MANUTENÇÃO DE REDE DN 150 E 200MM DA IGUÁ SERGIPE