

COMUNICAÇÃO DE INTERMITÊNCIA NOS SERVIÇOS UPSTREAM

DATA

02/08/2025

REGISTRO Nº

8

☒ X

INICIAL

☒ X

FINAL

CONCESSIONÁRIA (Iguá Saneamento)**Ilmo. Senhor Fernando Soares Vieira Lima**

Diretor Geral

Iguá Sergipe S.A.

Rua Euclides Góis, 1120, Bairro Coroa do Meio – Aracaju/SE

AGÊNCIA REGULADORA (AGRESE)**Ilmo. Senhor Luiz Hamilton Santana de Oliveira**

Diretor Presidente

Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe - AGRESE

Avenida Marieta Leite, 301, Bairro Grageru – Aracaju/SE

PODER CONCEDENTE**Ilmo. Senhor Luiz Roberto Dantas de Santana**

Secretário de Estado

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura - SEDURBI

Rua Vila Cristina, 1051, Bairro São José – Aracaju/SE

COMUNICAÇÃO DE

☐

Intermitência Programada

☒ X

Intermitência Não Programada

1. IDENTIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA☐

Parada Programada (Manutenção, Obra, etc.)

☐

Redução de Vazão/Volume Fornecido

☒ X

Parada Não Programada (Falha Operacional, Quebra de Equipamento, etc.)

☐

Alteração na Qualidade da Água

☐

Outro:

☐

Evento de Caso Fortuito ou Força Maior

Especificar:

ETA PARADA DEVIDO O RESERVATÓRIO DA UTR 16 ESTA CHEIO. SOLICITAÇÃO FEITA PELA IGUÁ SERGIPE.

☒ X

A pedido da Concessionária

Início da Ocorrência (Real ou Previsto)

DATA

02/08/25

HORA

00:00

Restabelecimento/Normalização

DATA

02/08/25

HORA ESTIMADA

13:00

Duração (De Fato ou Estimada)

13:00:00

2. DETALHES DA OCORRÊNCIA

Sistema UPSTREAM Afetado

ETA DIONISISO MACHADO

Localização

LAGARTO

Cidade / Localidade

LAGARTO

Ponto(s) de Entrega (PE) Afetado(s)

LAGARTO

Causa(s) Detalhada(s) da Ocorrência

ETA DESLIGADA DEVIDO AO RESERVATÓRIO DA UTR 16 ESTA CHEIO. SOLICITAÇÃO FEITA PELA IGUÁ SERGIPE.

COMUNICAÇÃO DE INTERMITÊNCIA NOS SERVIÇOS UPSTREAM

DATA

02/08/2025

REGISTRO Nº

8

X

INICIAL

x

FINAL

2. DETALHES DA OCORRÊNCIA (continuação)**Impacto na Prestação dos Serviços UPSTREAM**☒ Interrupção Total do Fornecimento de Água Tratada☐ Redução de Vazão/Volume - Estimativa de % de redução(Obrigatório informar se a redução é $\geq 10\%$ e a duração ≥ 12 horas)☐ Alteração na Qualidade da Água - Parâmetro(s) afetado(s)☐ Outro Impacto**3. AÇÕES ADOTADAS E MEDIDAS MITIGADORAS****Medidas Imediatas Tomadas**

ETA DA DIONISIO MACHADO FOI DESLIGADA A PEDIDO DA IGUÁ SERGIPE, PELO MOTIVO DE O RESERVATÓRIO UTR-16 ESTA CHEIO.

Ações Corretivas/Mitigadoras em Curso ou Planejadas

ETA LIGADA ÀS 13:00 DO DIA 02/08/2025.

Contato para dúvidas

79 9862 9623 - ANDERSON LEAL - GRSU

Declaramos que as informações contidas neste formulário são precisas e completas, conforme nosso melhor conhecimento e as condições atuais observadas. Esta comunicação é realizada em cumprimento às obrigações contratuais (Contrato de Produção de Água, Contrato de Interdependência) e regulatórias aplicáveis.

ASSESSORIA TÉCNICA DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

NOME DO REPRESENTANTE DA DESO

JILN MORIPS DOS SANTOS

CARGO

ASSIST. GESTÃO ADM. II