FICHA DE REGISTRO CISU

Central de Controle Operacional • CCO

MODELO PADRONIZADO - ATENDIMENTO & OCORRÊNCIAS

CONCESSIONÁRIA (Iguá Saneamento)
Ilmo. Senhor(a) Diretor(a) Geral
Iguá Sergipe S.A.
Rua Euclides Góis, 1120, Bairro Coroa do Meio – Aracaju/SE

AGÊNCIA REGULADORA (AGRESE)
Ilmo. Senhor(a) Diretor Presidente
Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe - AGRESE
Avenida Marieta Leite, 301, Bairro Grageru – Aracaju/SE

PODER CONCEDENTE
Ilmo. Senhor(a) Secretário de Estado
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura - SEDURBI
Rua Vila Cristina, 1051, Bairro São José – Aracaju/SE

1. IDENTIFICAÇÃO

Nº PROTOCOLO / CHAMADO	REGISTRO DA CISU	TIPO DE REGISTRO	DATA DO REGISTRO
4378	1591F-2026	( ) Abertura (Inicial) (X) Fechamento (Final) ( ) Cancelamento	17/11/2026

2. DETALHAMENTO DA OCORRÊNCIA

INTERMITÊNCIA	TIPO DE SERVIÇO	TIPO DE OCORRÊNCIA
Intermitência Não Programada	MANUTENÇÃO CORRETIVA - REDES E ADUTORAS	Redução de Vazão (50%) - Parada Não Programada

DATA E HORA INÍCIO	DATA E HORA PREVISÃO FIN.	DATA E HORA FINALIZAÇÃO	DURAÇÃO (CÁLCULO AUTO)
16/11/2026 09:50	17/11/2026 17:00	17/11/2026 17:05	31h 15min

SOLICITANTE	UNIDADE OPERACIONAL	LOCALIZAÇÃO DA UNIDADE
DESO	ETA MALHADOR	MALHADOR

3. PONTOS DA CONCESSIONÁRIA AFETADOS

Aba de Pontos de Entrega da Unidade [ETA Malhador]:

Modo: Redução de Vazão (50%) | Seleção Manual Ativa

PONTO(S) DE ENTREGA AFETADO(S)

—

ESPECIFICAÇÃO / CAUSA DETALHADA

MANUTENÇÃO CORRETIVA - REDES E ADUTORAS

Declaramos que as informações contidas neste formulário são precisas e completas, conforme nosso melhor conhecimento e as condições atuais observadas. Esta comunicação é realizada em cumprimento às obrigações contratuais (Contrato de Produção de Água, Contrato de Interdependência) e regulatórias aplicáveis.

Operador Responsável pelo Preenchimento
JILAN MORIPS DOS SANTOS

CONTATO DO CCOP PARA DÚVIDAS
+55 79 8108-4191

Centro de Controle Operacional
Diretoria de Produção e Qualidade - DPRQ

Aracaju, 17/11/2026, 18:03:56