

COMUNICAÇÃO DE INTERMITÊNCIA NOS SERVIÇOS UPSTREAM

DATA

09/02/2026

REGISTRO Nº

087.2026

☒

INICIAL

FINAL

CONCESSIONÁRIA (Iguá Saneamento)**Ilmo. Senhor Fernando Soares Vieira Lima**

Diretor Geral

Iguá Sergipe S.A.

Rua Euclides Góis, 1120, Bairro Coroa do Meio – Aracaju/SE

AGÊNCIA REGULADORA (AGRESE)**Ilmo. Senhor Luiz Hamilton Santana de Oliveira**

Diretor Presidente

Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe - AGRESE

Avenida Marieta Leite, 301, Bairro Grageru – Aracaju/SE

PODER CONCEDENTE**Ilmo. Senhor Luiz Roberto Dantas de Santana**

Secretário de Estado

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura - SEDURBI

Rua Vila Cristina, 1051, Bairro São José – Aracaju/SE

COMUNICAÇÃO DE

☐

Intermitência Programada

☒

Intermitência Não Programada

1. IDENTIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA☐

Parada Programada (Manutenção, Obra, etc.)

☒

Redução de Vazão/Volume Fornecido

☐

Parada Não Programada (Falha Operacional, Quebra de Equipamento, etc.)

☐

Alteração na Qualidade da Água

☐

Outro:

☒

Evento de Caso Fortuito ou Força Maior

Especificar:

REDUÇÃO DE 66% DO ABASTECIMENTO DEVIDO FALTA DE ENERGIA NOS POÇOS 2 E 3 DE POÇO VERDE☐

A pedido da Concessionária

Início da Ocorrência (Real ou Previsto)

DATA

08/02/26

HORA

18:10

Restabelecimento/Normalização

DATA

09/02/26

HORA ESTIMADA

13:16

Duração (De Fato ou Estimada)

19:06:00

2. DETALHES DA OCORRÊNCIA

Sistema UPSTREAM Afetado

UDS POÇO VERDE

Localização

POVOADO CAPIM DURO

Cidade / Localidade

POÇO VERDE

Ponto(s) de Entrega (PE) Afetado(s)

CIDADE DE POÇO VERDE

Causa(s) Detalhada(s) da Ocorrência

FALTA DE ENERGIA NOS POÇOS 2 E 3 QUE ABASTECEM A CIDADE DE POÇO VERDE (DUAS CANELAS ARRIADAS)