

COMUNICAÇÃO DE INTERMITÊNCIA NOS SERVIÇOS UPSTREAM

DATA

19/02/2026

REGISTRO Nº

114F.2026

☒

INICIAL

☒

FINAL

CONCESSIONÁRIA (Iguá Saneamento)**Ilmo. Senhor Fernando Soares Vieira Lima**

Diretor Geral

Iguá Sergipe S.A.

Rua Euclides Góis, 1120, Bairro Coroa do Meio – Aracaju/SE

AGÊNCIA REGULADORA (AGRESE)**Ilmo. Senhor Luiz Hamilton Santana de Oliveira**

Diretor Presidente

Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe - AGRESE

Avenida Marieta Leite, 301, Bairro Grageru – Aracaju/SE

PODER CONCEDENTE**Ilmo. Senhor Luiz Roberto Dantas de Santana**

Secretário de Estado

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura - SEDURBI

Rua Vila Cristina, 1051, Bairro São José – Aracaju/SE

COMUNICAÇÃO DE

☐

Intermitência Programada

☒

Intermitência Não Programada

1. IDENTIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA☐

Parada Programada (Manutenção, Obra, etc.)

☐

Redução de Vazão/Volume Fornecido

☒

Parada Não Programada (Falha Operacional, Quebra de Equipamento, etc.)

☐

Alteração na Qualidade da Água

☐

Outro:

☐

Evento de Caso Fortuito ou Força Maior

Especificar:

MANUTENÇÃO CORRETIVA NO REGISTRO DE 150MM DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM ROSÁRIO DO CATETE.☐

A pedido da Concessionária

Início da Ocorrência (Real ou Previsto)

DATA

18/02/26

HORA

08:00

Restabelecimento/Normalização

DATA

19/02/26

HORA ESTIMADA

10:00

Duração (De Fato ou Estimada)

26:00:00

2. DETALHES DA OCORRÊNCIA

Sistema UPSTREAM Afetado

UD CIPÓ E UD CALDAS

Localização

ROSÁRIO DO CATETE

Cidade / Localidade

ROSÁRIO DO CATETE

Ponto(s) de Entrega (PE) Afetado(s)

SEDE DO MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO CATETE

Causa(s) Detalhada(s) da Ocorrência

MANUTENÇÃO CORRETIVA NO REGISTRO DE 150MM DO RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM ROSÁRIO DO CATETE.

COMUNICAÇÃO DE INTERMITÊNCIA NOS SERVIÇOS UPSTREAM

DATA

19/02/2026

REGISTRO Nº

114F.2026

☒

INICIAL

☒

FINAL

2. DETALHES DA OCORRÊNCIA (continuação)**Impacto na Prestação dos Serviços UPSTREAM**☒ Interrupção Total do Fornecimento de Água Tratada☐ Redução de Vazão/Volume - Estimativa de % de redução(Obrigatório informar se a redução é $\geq 10\%$ e a duração ≥ 12 horas)☐ Alteração na Qualidade da Água - Parâmetro(s) afetado(s)☐ Outro Impacto**3. AÇÕES ADOTADAS E MEDIDAS MITIGADORAS****Medidas Imediatas Tomadas****ESVAZIAMENTO DO RESERVATÓRIO PARA MANUTENÇÃO DO REGISTRO DE 150MM DO RESERVATÓRIO.****Ações Corretivas/Mitigadoras em Curso ou Planejadas****PROGRAMAÇÃO DAS EQUIPE DE CAMPO PARA A MANUTENÇÃO DO REGISTRO.**

Contato para dúvidas

79 98116-7259 - JILBERTO JUNIOR – GRCO

Declaramos que as informações contidas neste formulário são precisas e completas, conforme nosso melhor conhecimento e as condições atuais observadas. Esta comunicação é realizada em cumprimento às obrigações contratuais (Contrato de Produção de Água, Contrato de Interdependência) e regulatórias aplicáveis.

ASSESSORIA TÉCNICA DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

NOME DO REPRESENTANTE DA DESO

MIZAEL MARTINS DE SANTANA JÚNIOR

CARGO

ASSIST. GESTÃO OP II