DESO
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

COMUNICAÇÃO DE INTERMITÊNCIA NOS SERVIÇOS UPSTREAM

DATA
27/06/2025

REGISTRO Nº **46** [x] **INICIAL** [ ] **FINAL**

CONCESSIONÁRIA (Iguá Saneamento)
Ilmo. Senhor Fernando Soares Vieira Lima
Diretor Geral
Iguá Sergipe S.A.
Rua Euclides Góis, 1120, Bairro Coroa do Meio – Aracaju/SE

AGÊNCIA REGULADORA (AGRESE)
Ilmo. Senhor Luiz Hamilton Santana de Oliveira
Diretor Presidente
Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe - AGRESE
Avenida Marieta Leite, 301, Bairro Grageru – Aracaju/SE

PODER CONCEDENTE
Ilmo. Senhor Luiz Roberto Dantas de Santana
Secretário de Estado
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura - SEDURBI
Rua Vila Cristina, 1051, Bairro São José – Aracaju/SE

COMUNICAÇÃO DE [ ] **Intermitência Programada** [x] **Intermitência Não Programada**

1. IDENTIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA

[ ] Parada Programada (Manutenção, Obra, etc.) [X] Redução de Vazão/Volume Fornecido
[X] Parada Não Programada (Falha Operacional, Quebra de Equipamento, etc.)
[ ] Alteração na Qualidade da Água [ ] Outro:
[ ] Evento de Caso Fortuito ou Força Maior
Especificar: ABASTECIMENTO REDUZIDO DEVIDO VAZAMENTO NA REDE DE ÁGUA BRUTA
[ ] A pedido da Concessionária

Início da Ocorrência (Real ou Previsto)	DATA	26/06/25	HORA	12:30
Restabelecimento/Normalização	DATA	27/06/25	HORA ESTIMADA	17:00
Duração (De Fato ou Estimada)	28:30:00			

2. DETALHES DA OCORRÊNCIA

Sistema UPSTREAM Afetado	**ETA BOQUIM**
Localização	**BOQUIM**
Cidade / Localidade	**BOQUIM**
Ponto(s) de Entrega (PE) Afetado(s)	**SEDE DE BOQUIM; POV MIGUEL DOS ANJOS E POV OLHOS D'ÁGUA**

Causa(s) Detalhada(s) da Ocorrência

ABASTECIMENTO REDUZIDO DEVIDO VAZAMENTO NA REDE DE ÁGUA BRUTA

DESO
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

COMUNICAÇÃO DE INTERMITÊNCIA NOS SERVIÇOS UPSTREAM

DATA
27/06/2025

REGISTRO Nº 46 | x **INICIAL** | 0 **FINAL**

2. DETALHES DA OCORRÊNCIA (continuação)

Impacto na Prestação dos Serviços UPSTREAM

- [ ] Interrupção Total do Fornecimento de Água Tratada
- [x] Redução de Vazão/Volume - Estimativa de % de redução: **40,00%**

(Obrigatório informar se a redução é ≥ 10% e a duração ≥ 12 horas)

- [ ] Alteração na Qualidade da Água - Parâmetro(s) afetado(s):
- [ ] Outro Impacto:

3. AÇÕES ADOTADAS E MEDIDAS MITIGADORAS

Medidas Imediatas Tomadas

ABASTECIMENTO REDUZIDO DEVIDO VAZAMENTO NA REDE DE ÁGUA BRUTA

Ações Corretivas/Mitigadoras em Curso ou Planejadas

AGUARDANDO SANAR O VAZAMENTO E SOLICITAR O RELIGAMENTO DO SISTEMA

Contato para dúvidas **79 999386116 – TARCISIO – GRSU**

Declaramos que as informações contidas neste formulário são precisas e completas, conforme nosso melhor conhecimento e as condições atuais observadas. Esta comunicação é realizada em cumprimento às obrigações contratuais (Contrato de Produção de Água, Contrato de Interdependência) e regulatórias aplicáveis.

ASSESSORIA TÉCNICA DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

NOME DO REPRESENTANTE DA DESO: **GEANISON RAMIRO**

CARGO: **ASSIST. GESTÃO OPERAC. II**