DESO
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

COMUNICAÇÃO DE INTERMITÊNCIA NOS SERVIÇOS UPSTREAM

DATA **15/10/2026**

REGISTRO Nº **1256F.2026** [ ] INICIAL [X] FINAL

CONCESSIONÁRIA (Iguá Saneamento)
Ilmo. Senhor Fernando Soares Vieira Lima
Diretor Geral
Iguá Sergipe S.A.
Rua Euclides Góis, 1120, Bairro Coroa do Meio – Aracaju/SE

AGÊNCIA REGULADORA (AGRESE)
Ilmo. Senhor Luiz Hamilton Santana de Oliveira
Diretor Presidente
Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe - AGRESE
Avenida Marieta Leite, 301, Bairro Grageru – Aracaju/SE

PODER CONCEDENTE
Ilmo. Senhor Luiz Roberto Dantas de Santana
Secretário de Estado
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura - SEDURBI
Rua Vila Cristina, 1051, Bairro São José – Aracaju/SE

COMUNICAÇÃO DE [ ] **Intermitência Programada** [X] **Intermitência Não Programada**

1. IDENTIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA

[ ] Parada Programada (Manutenção, Obra, etc.) [X] Redução de Vazão/Volume Fornecido
[ ] Parada Não Programada (Falha Operacional, Quebra de Equipamento, etc.)
[ ] Alteração na Qualidade da Água [ ] Outro:
[ ] Evento de Caso Fortuito ou Força Maior
Especificar: **DISTRIBUIÇÃO REDUZIDA DEVIDO UMA OBSTRUÇÃO EM 1 DOS POÇOS**
[ ] A pedido da Concessionária

Início da Ocorrência (Real ou Previsto) DATA **14/10/26** HORA **11:28**
Restabelecimento/Normalização DATA **15/10/26** HORA ESTIMADA **13:01**
Duração (De Fato ou Estimada) **25:33:00**

2. DETALHES DA OCORRÊNCIA

Sistema UPSTREAM Afetado: **ETA JATOBÁ**
Localização: **JATOBÁ**
Cidade / Localidade: **JATOBÁ**
Ponto(s) de Entrega (PE) Afetado(s): **JATOBÁ**

Causa(s) Detalhada(s) da Ocorrência

DISTRIBUIÇÃO REDUZIDA DEVIDO UMA OBSTRUÇÃO EM 1 DOS POÇOS

DESO
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

COMUNICAÇÃO DE INTERMITÊNCIA NOS SERVIÇOS UPSTREAM

DATA
15/10/2026

REGISTRO Nº **1256F.2026** | **0** | **INICIAL** **X** **FINAL**

2. DETALHES DA OCORRÊNCIA (continuação)

Impacto na Prestação dos Serviços UPSTREAM

- [ ] Interrupção Total do Fornecimento de Água Tratada
- [X] Redução de Vazão/Volume - Estimativa de % de redução: **30,00%**

(Obrigatório informar se a redução é ≥ 10% e a duração ≥ 12 horas)

- [ ] Alteração na Qualidade da Água - Parâmetro(s) afetado(s):
- [ ] Outro Impacto:

3. AÇÕES ADOTADAS E MEDIDAS MITIGADORAS

Medidas Imediatas Tomadas

DISTRIBUIÇÃO REDUZIDA DEVIDO UMA OBSTRUÇÃO EM 1 DOS POÇOS

Ações Corretivas/Mitigadoras em Curso ou Planejadas

AGUARDAR MANUTENÇÃO, PARA NORMALIZAÇÃO DO ABASTECIMENTO.

Contato para dúvidas: 79 9 8172-7164 – FRANCISCO JUNIOR

Declaramos que as informações contidas neste formulário são precisas e completas, conforme nosso melhor conhecimento e as condições atuais observadas. Esta comunicação é realizada em cumprimento às obrigações contratuais (Contrato de Produção de Água, Contrato de Interdependência) e regulatórias aplicáveis.

ASSESSORIA TÉCNICA DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

NOME DO REPRESENTANTE DA DESO: **EVERTON DE CASTRO SANTOS**

CARGO: **ASSISTENTE DE GESTÃO ADM II**