

COMUNICAÇÃO DE INTERMITÊNCIA NOS SERVIÇOS UPSTREAM

DATA

10/02/2026

REGISTRO Nº

097.2026

☒

INICIAL

☐

FINAL

CONCESSIONÁRIA (Iguá Saneamento)**Ilmo. Senhor Fernando Soares Vieira Lima**

Diretor Geral

Iguá Sergipe S.A.

Rua Euclides Góis, 1120, Bairro Coroa do Meio – Aracaju/SE

AGÊNCIA REGULADORA (AGRESE)**Ilmo. Senhor Luiz Hamilton Santana de Oliveira**

Diretor Presidente

Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe - AGRESE

Avenida Marieta Leite, 301, Bairro Grageru – Aracaju/SE

PODER CONCEDENTE**Ilmo. Senhor Luiz Roberto Dantas de Santana**

Secretário de Estado

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura - SEDURBI

Rua Vila Cristina, 1051, Bairro São José – Aracaju/SE

COMUNICAÇÃO DE

☒

Intermitência Programada

☐

Intermitência Não Programada

1. IDENTIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA☒

Parada Programada (Manutenção, Obra, etc.)

☐

Redução de Vazão/Volume Fornecido

☐

Parada Não Programada (Falha Operacional, Quebra de Equipamento, etc.)

☐

Alteração na Qualidade da Água

☐

Outro:

☐

Evento de Caso Fortuito ou Força Maior

Especificar:

Parada Programada para Manutenção nas comportas do filtros na ETA PIAUITINGA II.☐

A pedido da Concessionária

Início da Ocorrência (Real ou Previsto)

DATA

12/02/26

HORA

08:00

Restabelecimento/Normalização

DATA

12/02/26

HORA ESTIMADA

17:00

Duração (De Fato ou Estimada)

09:00:00

2. DETALHES DA OCORRÊNCIA

Sistema UPSTREAM Afetado

ETA PIAUITINGA II

Localização

SALGADO

Cidade / Localidade

SALGADO

Ponto(s) de Entrega (PE) Afetado(s)

SEDE DO MUNICÍPIO DE SALGADO

Causa(s) Detalhada(s) da Ocorrência

Parada Programada para Manutenção nas comportas dos filtros NA ETA PIAUITINGA II.

COMUNICAÇÃO DE INTERMITÊNCIA NOS SERVIÇOS UPSTREAM

DATA

10/02/2026

REGISTRO Nº

097.2026

☒

INICIAL

☐

FINAL

2. DETALHES DA OCORRÊNCIA (continuação)**Impacto na Prestação dos Serviços UPSTREAM**☒ Interrupção Total do Fornecimento de Água Tratada☐ Redução de Vazão/Volume - Estimativa de % de redução(Obrigatório informar se a redução é $\geq 10\%$ e a duração ≥ 12 horas)☐ Alteração na Qualidade da Água - Parâmetro(s) afetado(s)☐ Outro Impacto**3. AÇÕES ADOTADAS E MEDIDAS MITIGADORAS****Medidas Imediatas Tomadas**

Parada Programada para Manutenção nas comportas do filtros.

Ações Corretivas/Mitigadoras em Curso ou Planejadas

Parada Programada para Manutenção nas comportas do filtros.

Contato para dúvidas

79 9862-9623 – Anderson-Deso

Declaramos que as informações contidas neste formulário são precisas e completas, conforme nosso melhor conhecimento e as condições atuais observadas. Esta comunicação é realizada em cumprimento às obrigações contratuais (Contrato de Produção de Água, Contrato de Interdependência) e regulatórias aplicáveis.

ASSESSORIA TÉCNICA DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

NOME DO REPRESENTANTE DA DESO

Jilan Morips dos Santos

CARGO

ASSIST. GESTÃO OPER. II