FICHA DE REGISTRO CISU

Central de Controle Operacional • CCO

MODELO PADRONIZADO - ATENDIMENTO & OCORRÊNCIAS

CONCESSIONÁRIA (Iguá Saneamento)
Ilmo. Senhor(a) Diretor(a) Geral
Iguá Sergipe S.A.
Rua Euclides Góis, 1120, Bairro Coroa do Meio – Aracaju/SE

AGÊNCIA REGULADORA (AGRESE)
Ilmo. Senhor(a) Diretor Presidente
Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe - AGRESE
Avenida Marieta Leite, 301, Bairro Grageru – Aracaju/SE

PODER CONCEDENTE
Ilmo. Senhor(a) Secretário de Estado
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura - SEDURBI
Rua Vila Cristina, 1051, Bairro São José – Aracaju/SE

1. IDENTIFICAÇÃO

Nº PROTOCOLO / CHAMADO	REGISTRO DA CISU	TIPO DE REGISTRO	DATA DO REGISTRO
4456	1567F-2026	( ) Abertura (Inicial) (X) Fechamento (Final) ( ) Cancelamento	18/11/2026

2. DETALHAMENTO DA OCORRÊNCIA

INTERMITÊNCIA	TIPO DE SERVIÇO	TIPO DE OCORRÊNCIA
Intermitência Programada	OPERACIONAL (IGUÁ)	Parada total - Parada Programada

DATA E HORA INÍCIO	DATA E HORA PREVISÃO FIN.	DATA E HORA FINALIZAÇÃO	DURAÇÃO (CÁLCULO AUTO)
17/11/2026 22:35	18/11/2026 05:00	18/11/2026 03:20	04h 45min

SOLICITANTE	UNIDADE OPERACIONAL	LOCALIZAÇÃO DA UNIDADE
IGUÁ	ETA RIACHUELO	RIACHUELO

3. PONTOS DA CONCESSIONÁRIA AFETADOS

Aba de Pontos de Entrega da Unidade [ETA Riachuelo]: Modo: Parada total | Seleção Manual Ativa

[X] CO-124 (Saída do RAP-1) AFETADO	[X] CO-126 (Saída do REL) AFETADO

ESPECIFICAÇÃO / CAUSA DETALHADA

OPERACIONAL (IGUÁ)

Declaramos que as informações contidas neste formulário são precisas e completas, conforme nosso melhor conhecimento e as condições atuais observadas. Esta comunicação é realizada em cumprimento às obrigações contratuais (Contrato de Produção de Água, Contrato de Interdependência) e regulatórias aplicáveis.

Operador Responsável pelo Preenchimento
JILAN MORIPS DOS SANTOS

CONTATO DO CCOP PARA DÚVIDAS
+55 79 8108-4191

Centro de Controle Operacional
Diretoria de Produção e Qualidade - DPRQ

Aracaju, 18/11/2026, 05:57:41