

COMUNICAÇÃO DE INTERMITÊNCIA NOS SERVIÇOS UPSTREAM

DATA

05/02/2026

REGISTRO Nº

062F.2026

☒

INICIAL

☒

FINAL

CONCESSIONÁRIA (Iguá Saneamento)**Ilmo. Senhor Fernando Soares Vieira Lima**

Diretor Geral

Iguá Sergipe S.A.

Rua Euclides Góis, 1120, Bairro Coroa do Meio – Aracaju/SE

AGÊNCIA REGULADORA (AGRESE)**Ilmo. Senhor Luiz Hamilton Santana de Oliveira**

Diretor Presidente

Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe - AGRESE

Avenida Marieta Leite, 301, Bairro Grageru – Aracaju/SE

PODER CONCEDENTE**Ilmo. Senhor Luiz Roberto Dantas de Santana**

Secretário de Estado

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura - SEDURBI

Rua Vila Cristina, 1051, Bairro São José – Aracaju/SE

COMUNICAÇÃO DE

☒

Intermitência Programada

☐

Intermitência Não Programada

1. IDENTIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA☒

Parada Programada (Manutenção, Obra, etc.)

☐

Redução de Vazão/Volume Fornecido

☐

Parada Não Programada (Falha Operacional, Quebra de Equipamento, etc.)

☐

Alteração na Qualidade da Água

☐

Outro:

☒

Evento de Caso Fortuito ou Força Maior

Especificar:

DESABASTECIMENTO DE ENERGIA PELA ENERGISA – OCORRÊNCIA 2026-14488☐

A pedido da Concessionária

Início da Ocorrência (Real ou Previsto)

DATA

05/02/26

HORA

13:00

Restabelecimento/Normalização

DATA

05/02/26

HORA ESTIMADA

13:00

Duração (De Fato ou Estimada)

00:00:00

2. DETALHES DA OCORRÊNCIA

Sistema UPSTREAM Afetado

UD ROSÁRIO DO CATETE

Localização

ROSÁRIO DO CATETE

Cidade / Localidade

ROSÁRIO DO CATETE

Ponto(s) de Entrega (PE) Afetado(s)

ROSÁRIO DO CATETE

Causa(s) Detalhada(s) da Ocorrência

DESABASTECIMENTO DE ENERGIA NO POÇO 02 EM ROSÁRIO DO CATETE

COMUNICAÇÃO DE INTERMITÊNCIA NOS SERVIÇOS UPSTREAM

DATA

05/02/2026

REGISTRO Nº

062F.2026

☒

INICIAL

☒

FINAL

2. DETALHES DA OCORRÊNCIA (continuação)**Impacto na Prestação dos Serviços UPSTREAM**☒ Interrupção Total do Fornecimento de Água Tratada☐ Redução de Vazão/Volume - Estimativa de % de redução(Obrigatório informar se a redução é $\geq 10\%$ e a duração ≥ 12 horas)☐ Alteração na Qualidade da Água - Parâmetro(s) afetado(s)☐ Outro Impacto**3. AÇÕES ADOTADAS E MEDIDAS MITIGADORAS****Medidas Imediatas Tomadas**

DESABASTECIMENTO DE ENERGIA PELA ENERGISA

Ações Corretivas/Mitigadoras em Curso ou Planejadas

AGUARDANDO RESTABELECER O SISTEMA PARA NORMALIZAR A OPERAÇÃO

Contato para dúvidas

79 9 8116 7259 – JILBERTO GERENTE GRCO

Declaramos que as informações contidas neste formulário são precisas e completas, conforme nosso melhor conhecimento e as condições atuais observadas. Esta comunicação é realizada em cumprimento às obrigações contratuais (Contrato de Produção de Água, Contrato de Interdependência) e regulatórias aplicáveis.

ASSESSORIA TÉCNICA DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

NOME DO REPRESENTANTE DA DESO

EVERTON DE CASTRO

CARGO

ASSIST. GESTÃO ADM. II