DESO
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

COMUNICAÇÃO DE INTERMITÊNCIA NOS SERVIÇOS UPSTREAM

DATA
04/11/2026

REGISTRO Nº **1451F.2026** [ ] **INICIAL** [X] **FINAL**

CONCESSIONÁRIA (Iguá Saneamento)
Ilmo. Senhor Fernando Soares Vieira Lima
Diretor Geral
Iguá Sergipe S.A.
Rua Euclides Góis, 1120, Bairro Coroa do Meio – Aracaju/SE

AGÊNCIA REGULADORA (AGRESE)
Ilmo. Senhor Luiz Hamilton Santana de Oliveira
Diretor Presidente
Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe - AGRESE
Avenida Marieta Leite, 301, Bairro Grageru – Aracaju/SE

PODER CONCEDENTE
Ilmo. Senhor Luiz Roberto Dantas de Santana
Secretário de Estado
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura - SEDURBI
Rua Vila Cristina, 1051, Bairro São José – Aracaju/SE

COMUNICAÇÃO DE [ ] **Intermitência Programada** [x] **Intermitência Não Programada**

1. IDENTIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA

[ ] Parada Programada (Manutenção, Obra, etc.) [X] Redução de Vazão/Volume Fornecido
[ ] Parada Não Programada (Falha Operacional, Quebra de Equipamento, etc.)
[ ] Alteração na Qualidade da Água [ ] Outro:
[ ] Evento de Caso Fortuito ou Força Maior

Especificar: **BOMBAS DA CAPTAÇÃO PERDENDO EFICIÊNCIA DEVIDO AO ACÚMULO DE MATÉRIA ORGÂNICA NO MANACIAL.**

[ ] A pedido da Concessionária

Início da Ocorrência (Real ou Previsto)	DATA	**03/11/26**	HORA	**13:00**
Restabelecimento/Normalização	DATA	**04/11/26**	HORA ESTIMADA	**13:54**
Duração (De Fato ou Estimada)	**24:54:00**			

2. DETALHES DA OCORRÊNCIA

Sistema UPSTREAM Afetado	**ETA BOQUIM**
Localização	**BOQUIM**
Cidade / Localidade	**BOQUIM**
Ponto(s) de Entrega (PE) Afetado(s)	**BOQUIM**

Causa(s) Detalhada(s) da Ocorrência

BOMBAS DA CAPTAÇÃO PERDENDO EFICIÊNCIA DEVIDO AO ACÚMULO DE MATÉRIA ORGÂNICA NO MANACIAL.

DESO
COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE

COMUNICAÇÃO DE INTERMITÊNCIA NOS SERVIÇOS UPSTREAM

DATA: 04/11/2026

REGISTRO Nº: 1451F.2026 | 0 | INICIAL: | X | FINAL:

2. DETALHES DA OCORRÊNCIA (continuação)

Impacto na Prestação dos Serviços UPSTREAM

- [ ] Interrupção Total do Fornecimento de Água Tratada
- [X] Redução de Vazão/Volume - Estimativa de % de redução: **10,00%**

(Obrigatório informar se a redução é ≥ 10% e a duração ≥ 12 horas)

- [ ] Alteração na Qualidade da Água - Parâmetro(s) afetado(s):
- [ ] Outro Impacto:

3. AÇÕES ADOTADAS E MEDIDAS MITIGADORAS

Medidas Imediatas Tomadas

REDUÇÃO DE 10% DA VAZÃO FORNECIDA INFORMADA A IGUA ATRAVÉS DO CHAMADO 3789

Ações Corretivas/Mitigadoras em Curso ou Planejadas

AGUARDAR NORMALIZAÇÃO DO MANANCIAL

Contato para dúvidas: (79) 98172-7214 – Lucas Ribeiro – Operador

Declaramos que as informações contidas neste formulário são precisas e completas, conforme nosso melhor conhecimento e as condições atuais observadas. Esta comunicação é realizada em cumprimento às obrigações contratuais (Contrato de Produção de Água, Contrato de Interdependência) e regulatórias aplicáveis.

ASSESSORIA TÉCNICA DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

NOME DO REPRESENTANTE DA DESO: **EVERTON DE CASTRO SANTOS**

CARGO: **ASSISTENTE DE GESTÃO ADM. II**