

**COMUNICAÇÃO DE INTERMITÊNCIA NOS SERVIÇOS UPSTREAM**

DATA

**31/08/2026**

REGISTRO Nº

**863-F.2026**

INICIAL

☒

FINAL

**CONCESSIONÁRIA (Iguá Saneamento)****Ilmo. Senhor Fernando Soares Vieira Lima**

Diretor Geral

Iguá Sergipe S.A.

Rua Euclides Góis, 1120, Bairro Coroa do Meio – Aracaju/SE

**AGÊNCIA REGULADORA (AGRESE)****Ilmo. Senhor Luiz Hamilton Santana de Oliveira**

Diretor Presidente

Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe - AGRESE

Avenida Marieta Leite, 301, Bairro Grageru – Aracaju/SE

**PODER CONCEDENTE****Ilmo. Senhor Luiz Roberto Dantas de Santana**

Secretário de Estado

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura - SEDURBI

Rua Vila Cristina, 1051, Bairro São José – Aracaju/SE

COMUNICAÇÃO DE

☐

Intermitência Programada

☒

Intermitência Não Programada

**1. IDENTIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA**☐

Parada Programada (Manutenção, Obra, etc.)

☐

Redução de Vazão/Volume Fornecido

☒

Parada Não Programada (Falha Operacional, Quebra de Equipamento, etc.)

☐

Alteração na Qualidade da Água

☐

Outro:

☐

Evento de Caso Fortuito ou Força Maior

Especificar:

**VAZÃO REDUZIDA DEVIDO A FALHA NO BOMBEAMENTO DA CAPTAÇÃO**☐

A pedido da Concessionária

Início da Ocorrência (Real ou Previsto)

DATA

**30/08/26**

HORA

**00:17**

Restabelecimento/Normalização

DATA

**30/08/26**

HORA ESTIMADA

**13:00**

Duração (De Fato ou Estimada)

**12:43:00****2. DETALHES DA OCORRÊNCIA**

Sistema UPSTREAM Afetado

**ETA BOQUIM**

Localização

**BOQUIM**

Cidade / Localidade

**BOQUIM**

Ponto(s) de Entrega (PE) Afetado(s)

**BOQUIM**

Causa(s) Detalhada(s) da Ocorrência

**VAZÃO REDUZIDA DEVIDO A FALHA NO BOMBEAMENTO DA CAPTAÇÃO**

**COMUNICAÇÃO DE INTERMITÊNCIA NOS SERVIÇOS UPSTREAM**

DATA

31/08/2026

REGISTRO Nº

863-F.2026

0

INICIAL

x

FINAL

**2. DETALHES DA OCORRÊNCIA (continuação)****Impacto na Prestação dos Serviços UPSTREAM**☐ Interrupção Total do Fornecimento de Água Tratada☒ Redução de Vazão/Volume - Estimativa de % de redução

40,00%

(Obrigatório informar se a redução é  $\geq 10\%$  e a duração  $\geq 12$  horas)☐ Alteração na Qualidade da Água - Parâmetro(s) afetado(s)☐ Outro Impacto**3. AÇÕES ADOTADAS E MEDIDAS MITIGADORAS****Medidas Imediatas Tomadas****VAZÃO REDUZIDA DEVIDO A FALHA NO BOMBEAMENTO DA CAPTAÇÃO****Ações Corretivas/Mitigadoras em Curso ou Planejadas****DISTRIBUIÇÃO NORMALIZADA**

Contato para dúvidas

79 98172-7214 – ETA BOQUIM

*Declaramos que as informações contidas neste formulário são precisas e completas, conforme nosso melhor conhecimento e as condições atuais observadas. Esta comunicação é realizada em cumprimento às obrigações contratuais (Contrato de Produção de Água, Contrato de Interdependência) e regulatórias aplicáveis.*

**ASSESSORIA TÉCNICA DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO**

NOME DO REPRESENTANTE DA DESO

**THIAGO OLIVEIRA COSTA**

CARGO

**ASSISTENTE DE GESTÃO OPERACIONAL II**