

COMUNICAÇÃO DE INTERMITÊNCIA NOS SERVIÇOS UPSTREAM

DATA

15/01/2026

REGISTRO Nº

25

☒ x

INICIAL

FINAL

CONCESSIONÁRIA (Iguá Saneamento)**Ilmo. Senhor Fernando Soares Vieira Lima**

Diretor Geral

Iguá Sergipe S.A.

Rua Euclides Góis, 1120, Bairro Coroa do Meio – Aracaju/SE

AGÊNCIA REGULADORA (AGRESE)**Ilmo. Senhor Luiz Hamilton Santana de Oliveira**

Diretor Presidente

Agência Reguladora de Serviços Públicos do Estado de Sergipe - AGRESE

Avenida Marieta Leite, 301, Bairro Grageru – Aracaju/SE

PODER CONCEDENTE**Ilmo. Senhor Luiz Roberto Dantas de Santana**

Secretário de Estado

Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura - SEDURBI

Rua Vila Cristina, 1051, Bairro São José – Aracaju/SE

COMUNICAÇÃO DE ☐ Intermitência Programada ☒ Intermitência Não Programada**1. IDENTIFICAÇÃO DA OCORRÊNCIA**☐ Parada Programada (Manutenção, Obra, etc.) ☐ Redução de Vazão/Volume Fornecido☒ Parada Não Programada (Falha Operacional, Quebra de Equipamento, etc.)☐ Alteração na Qualidade da Água☐ Outro:☒ Evento de Caso Fortuito ou Força Maior

Especificar:

Manutenção em rede DN 60 (IGUÁ)

☒ A pedido da Concessionária

Início da Ocorrência (Real ou Previsto)

DATA

15/01/26

HORA

17:30

Restabelecimento/Normalização

DATA

16/01/26

HORA ESTIMADA

10:00

Duração (De Fato ou Estimada)

16:30:00

2. DETALHES DA OCORRÊNCIA

Sistema UPSTREAM Afetado

ETA NEÓPOLIS

Localização

NEÓPOLIS

Cidade / Localidade

NEÓPOLIS

Ponto(s) de Entrega (PE) Afetado(s)

PARTE ALTA DA CIDADE DE NEÓPOLIS

Causa(s) Detalhada(s) da Ocorrência

Manutenção em rede DN 60

COMUNICAÇÃO DE INTERMITÊNCIA NOS SERVIÇOS UPSTREAM

DATA

15/01/2026

REGISTRO Nº

25

x

INICIAL

0

FINAL

2. DETALHES DA OCORRÊNCIA (continuação)**Impacto na Prestação dos Serviços UPSTREAM**☒ Interrupção Total do Fornecimento de Água Tratada☐ Redução de Vazão/Volume - Estimativa de % de redução(Obrigatório informar se a redução é $\geq 10\%$ e a duração ≥ 12 horas)☐ Alteração na Qualidade da Água - Parâmetro(s) afetado(s)☐ Outro Impacto**3. AÇÕES ADOTADAS E MEDIDAS MITIGADORAS****Medidas Imediatas Tomadas**

Manutenção em rede DN 60

Ações Corretivas/Mitigadoras em Curso ou Planejadas

AGUARDAR MANUTENÇÃO

Contato para dúvidas

Layanny CCO NORTE IGUÁ 79 9 9690 7789

Declaramos que as informações contidas neste formulário são precisas e completas, conforme nosso melhor conhecimento e as condições atuais observadas. Esta comunicação é realizada em cumprimento às obrigações contratuais (Contrato de Produção de Água, Contrato de Interdependência) e regulatórias aplicáveis.

ASSESSORIA TÉCNICA DE OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO

NOME DO REPRESENTANTE DA DESO

HIATANE SANTANA

CARGO

ASSIST. GESTÃO OPER. II