

PREGÃO 033/2014

ESCLARECIMENTOS SOBRE O EDITAL

Dúvida: Esclarecemos que em motores submersos para poço de 4" não existe possibilidade de duas tensões (220/380V). Ou é 220V ou é 380V. Portanto, deverá ser informado no edital a tensão de trabalho para cada unidade operacional.

Resposta: Quando colocamos no Edital diâmetro máximo do equipamento estamos dizendo:

97 mm – poço 4"
144 mm – poço 6"
190 mm – poço 8"
240 mm – poço 10

Dúvida: Esclarecemos que em motores submersos para poço de 6", quando solicitado duas tensões (220/380V) é necessário um porta-cabos a mais, fazendo com que o diâmetro do equipamento fique maior e, por consequência, não atendendo a especificação. Portanto, deverá ser informado no edital a tensão de trabalho para cada unidade operacional.

Resposta: Quando a tensão está especificado no Edital que para 97 mm – poço 4" está descrito para a alimentação de energia em monofásico 220 volts. E como também solicitamos bombas trifásicas 220/380 volts para poços em 4".

Dúvida: Informar diâmetro máximo de equipamento faz com que haja limitação de empresas participantes. Solicitamos que seja informado os diâmetros para cada poço/Unidade Operacional a fim do fabricante selecionar o melhor equipamento.

Resposta: Quando a tensão em 220/380 volts para os outros equipamentos este critério é adotado pela DESO.

PEDRO GILMAR DE GOIS

Pregoeiro - DESO