

PREGÃO ELETRÔNICO 092/2021

Processo Administrativo E-DOC N° 5959/2021

ESCLARECIMENTO N° 01

DÚVIDAS: LOTE 03:

1) Solicitamos confirmar as especificações técnicas da válvula redutora, no anexo enviado (MD para construção e montagem do ramal da fábrica FLAMA) temos alguns itens que não são comuns neste tipo de válvula. A especificação não deixa claro qual o modelo da válvula, é mencionado redutora de pressão mas pedem piloto de vazão, placa de orifício, solenoide 3 vias, chave fim de curso e retenção. Estes acessórios não fazem parte de uma redutora padrão.

RESPOSTA :

A válvula especificada é: Válvula Redutora de Pressão Auto Operada, DN 200, corpo tipo globo com formato de “Y” em ferro fundido dúctil de passagem hidrodinâmica ampla, flangeada, PN 10, com as seguintes funções, conforme as especificações:

Reduzir a pressão disponível a montante para uma pressão mínima (ajustável) constante a jusante, independentemente das condições hidráulicas que possam ocorrer a montante (variações normais de vazão e pressão do sistema). Essa operação deve ser automática (auto-operada), através de um piloto de ação dinâmica que permita regulagens em campo.

2) Confirmar se a válvula deve ser PN10 ou PN16, no edital menciona PN10 e na ET menciona PN16.

RESPOSTA :

Manter constante em um valor preestabelecido a pressão . Os acessórios que não fazem parte desse modelo (redutora de pressão) e tipo (globo, flangeada, PN 10) devem ser desconsiderados pelo fabricante.

3) Confirmar a necessidade de filtro de alta capacidade no circuito da válvula.

RESPOSTA :

Fica confirmada a necessidade de filtro para proteção do circuito hidráulico, bem como os acessórios para os flanges.

4) Confirmar a necessidade do fornecimento de parafusos, porcas e arruelas para instalação das válvulas.

RESPOSTA :

O fabricante deve desconsiderar os acessórios que não fazem parte da válvula com essas características.

Pedro Gilmar de Gois
Pregoeiro-DESO