

PREGÃO ELETRÔNICO 092/2021

Processo Administrativo E-DOC N° 5959/2021

ESCLARECIMENTO N° 02

DÚVIDAS:

LOTE 02:

1) Favor confirmar se serão aceitos medidores de vazão com revestimento do tubo em Ebonita e eletrodos em Hasteloy C, uma vez que são superiores ao material solicitado.

RESPOSTA :

O revestimento do tubo pode ser em Ebonita e eletrodos em Hasteloy C;

2) Favor confirmar a faixa de vazão para os diâmetros solicitados – 200 e 300mm.

RESPOSTA :

A faixa de medição dos medidores é de 0 a 12 m/s. Assim, para os medidores com diâmetro de 200 mm, a vazão é de 376,8 l/s. E, para os medidores com diâmetro de 300 mm, a vazão é de 848,23 l/s.

3) Confirmar se haverá inspeção e se está será somente nos testes finais de aprovação/calibração. Questionamos, pois os equipamentos são importados e a quantidade inviabiliza uma inspeção durante o processo de fabricação.

RESPOSTA :

A inspeção será somente nos testes finais de aprovação/calibração.

Pedro Gilmar de Gois
Pregoeiro-DESO