

PREGÃO ELETRÔNICO 003/2022
Processo Administrativo nº 1419/2022

ESCLARECIMENTO SOBRE O TERMO DE REFERÊNCIA Nº 01

Dúvida: 1 - ITEM 01 - LOTE 02

CMB Flowserve ou similar, tipo bipartida axial, modelo 5 LN 22 "A", μ = 66%, Rotor, Anéis de Desgaste, Luva, e carcaça em F°F°, vedação em gaxeta, acoplada em motor elétrico trifásico de 250 CV - 4 pólos, IP55, 220/380/440V, 60Hz, 3F.

Para o lote 02 citado será aceito conjunto motobomba Multi-Estágio Horizontal?

Resposta: Manter as especificações do edital. Não serão aceitas quaisquer modificações com relação ao tipo de bomba.

WAGNEVALTER TELES BARRETO
Pregoeiro