

PREGÃO ELETRÔNICO 092/2021

Processo Administrativo E-DOC N° 5959/2021

ESCLARECIMENTO N° 08

DÚVIDAS:

Segue resposta do Gestor da GOB6/DMAE/DESO.

1) Favor confirmar a faixa de medição e também de calibração para os medidores de DN 200 e 300mm. As informações do documento de referência estão além de 10m/s, velocidade máxima recomendada.

RESPOSTA:

A faixa de medição dos medidores pode ser considerada de 0 a 10m/s.

2) Nos esclarecimentos anexado ao processo, corrige para que o medidor tenha [índice de proteção IP68, porém no termo anexado, solicita medidor com montagem do conversor remota (60m). Podemos considerar IP66/67?

RESPOSTA:

Conforme já esclarecido anteriormente, o Índice de Proteção a ser considerado é IP 68, observando-se a Norma Técnica NBR - IEC60529/2005 (medidores submersos /enterrados).

3) Serão aceitos medidores com revestimento do tubo em Ebonita? Já havia sido aceito em um esclarecimento anterior.

RESPOSTA:

Conforme já esclarecido anteriormente, serão aceitos medidores com revestimento do tubo em Ebonita.

4) Com relação a inspeção, devemos considerar inspeção em fábrica? Muitos fornecedores são internacionais e essa atividade onera muito o custo do material.

RESPOSTA:

Conforme já esclarecido anteriormente, a Inspeção será somente nos testes finais de aprovação/calibração e poderá ser feita em laboratório credenciado no Brasil.

5) Devemos considerar suporte para montagem em parede? Há a solicitação de suporte para montagem em tubo de 2". Podem esclarecer?

RESPOSTA:

Conforme já esclarecido anteriormente, deve-se desconsiderar o suporte de montagem para tubo de 2".

Pedro Gilmar de Gois
Pregoeiro-DESO