

COMUNICAÇÃO INTERNA NRº: 1054/2022-DESO, Datada de: 20/02/2022.

Unidade: GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA - DESO

Assunto: Pregão eletrônico, cujo objetivo é a aquisição de VENTILADORES PARA PAINÉIS ELÉTRICOS destinados a diversas unidades da Companhia de Saneamento de Sergipe DESO. Conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termo de Referência.

Página 1 de 3

Para: 1.0.08.00.02 – PREGÃO

Referente ao pregão 004/2022

Caros, Informamos que as especificações apresentadas na proposta da empresa: LOCMAQ LOCADORAS DE MÁQUINAS LTDA-EPP, CNPJ: 21801980/0001-00 referente ao lote 01 do pregão 004/2022, ITENS 1.1 a 1.3, **NÃO ATENDEM** as exigências do edital e portanto a proposta está **RECUSADA**.

OBJETO	EDITAL	PROPOSTA
Pregão eletrônico, cujo objetivo é a aquisição de VENTILADORES DO TIPO AXIAL, a serem instalados em painéis elétricos dotados de inversores de frequência.	VENTILADOR AXIAL DE TETO – Rolamento, Trifásico, Voltagem 220/380 V, potência mínima 420 W, Amperagem 1,95 A, Rotação mínima 1300 rpm, Vazão mínima 7230 m³/h. Dimensões mínimas 520x159 mm. Modelo de referência: Nework 58.500E-H ou superior.	VENTILADOR AXIAL DE TETO Rolamento Trifásico, voltagem 220/380V, potência mínima 420W, amperagem 1,95 A, rotação mínima 1300 RPM, vazão mínima 7230 m³/h. Dimensões mínimas: 520 x 159 mm Marca: Ventisol Modelo: Ventilador/Exaustor Axial/ Pesado Industrial 60 cm Trifásico INSTALAÇÃO EM PAREDES E DUTOS DE VENTILAÇÃO

COMUNICAÇÃO INTERNA NRº: 1054/2022-DESO, Datada de: 20/02/2022.

Unidade: GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA - DESO

Assunto: Pregão eletrônico, cujo objetivo é a aquisição de VENTILADORES PARA PAINÉIS ELÉTRICOS destinados a diversas unidades da Companhia de Saneamento de Sergipe DESO. Conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termo de Referência.

Página 2 de 3

Pregão eletrônico, cujo objetivo é a aquisição de VENTILADORES DO TIPO AXIAL, a serem instalados em painéis elétricos dotados de inversores de frequência.	VENTILADOR AXIAL DE TETO – Rolamento, Monofásico, Voltagem 220 V, potência mínima 450 W, Amperagem 2,10 A, Rotação mínima 1580 rpm, Dimensões mínimas 520x159 mm. Modelo de referência: Nework 58.500E-HM ou superior.	VENTILADOR AXIAL DE TETO Rolamento Monofásico, voltagem 220V, potência mínima 450W, amperagem mínima 2,10 A, rotação mínima 1580 RPM. Dimensões mínimas: 520 x 159 mm Marca: Ventisol Modelo: Ventilador/Exaustor Axial Pesado Industrial 50cm 220V INSTALAÇÃO EM PAREDES E DUTOS DE VENTILAÇÃO
Pregão eletrônico, cujo objetivo é a aquisição de VENTILADORES DO TIPO AXIAL, a serem instalados em painéis elétricos dotados de inversores de frequência.	VENTILADOR AXIAL DE TETO – Rolamento, Monofásico, Voltagem 220 V, potência mínima 420 W, Amperagem mínima 0,82 A, Rotação mínima 1600 rpm, Vazão 3900 m³/h. Dimensão mínima 420x147 mm. Modelo de referência: Nework 58.400E-HM ou superior.	VENTILADOR AXIAL DE TETO Rolamento Monofásico, voltagem 220V, potência mínima 420W, amperagem mínima 0,82 A, rotação mínima 1600 RPM, vazão 3900 m³/h Dimensões mínimas: 420 x 147 mm Marca: Ventisol Modelo: Ventilado/Exaustor Axial Pesado Industrial 40 cm 220V INSTALAÇÃO EM PAREDES E DUTOS DE VENTILAÇÃO

Atenciosamente,



Gilvan Dos Santos

COMUNICAÇÃO INTERNA NRº: 1054/2022-DESO, Datada de: 20/02/2022.

Unidade: GERÊNCIA DE MANUTENÇÃO ELETROMECÂNICA - DESO

Assunto: Pregão eletrônico, cujo objetivo é a aquisição de VENTILADORES PARA PAINÉIS ELÉTRICOS destinados a diversas unidades da Companhia de Saneamento de Sergipe DESO. Conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Termo de Referência.

Página 3 de 3

Gerente