

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO E-DOC Nº 1680/2022

INTERESSADO: 3.0.07.00/GOB2 – GERÊNCIA DE OBRA ESPECIAL 2

ASSUNTO: ERRATA 1 EDITAL 13/2022

I. .Apresentado pedido de esclarecimento da interessada em participar do pregão 13/2022, a empresa em apertada síntese aborda que não encontrou as especificações do item do lote 3.

II. Considerando a situação narrada acima, vem, esclarecer que as licitantes devem entender:

Comunicamos aos interessados que fica alterada a redação do item “LOTE 03 – CONJUNTO MOTOR-BOMBA”, bem como seus subitens 03.01.001, pertencente ao tópico “03 – ESPECIFICAÇÃO MATERIAL, CARACTERÍSTICA, CRITÉRIO DE JULGAMENTO” do TERMO DE REFERÊNCIA do Pregão em questão, conforme abaixo:

III. Considerando que não houve motivo para republicação do edital, apenas errata de redação no edital, mantém-se a data ora designada para abertura das propostas em sessão pública.

Assim,

Onde-se Lê

03	LOTE 03 - CONJUNTO MOTOR-BOMBA		
03.01	EQUIPAMENTOS		
03.01.001	Conjunto moto-bomba, Auto-escorvante para esgoto bruto e gradeado, Vazão Unitária = 94,71l/s, Hg = 9,49m, AMT = 14,65m, Tensão = 220/380V, frequencia = 60Hz, conforme especificação E-30	un	3,00

Leia-se :

03	LOTE 03 - CONJUNTO MOTOR-BOMBA		
03.01	EQUIPAMENTOS		
03.01.001	Conjunto moto-bomba, Auto-escorvante para esgoto bruto e gradeado, Vazão Unitária = 94,71l/s, Hg = 9,49m, AMT = 14,65m, Tensão = 220/380V, frequencia = 60Hz, conforme especificação E-20	un	3,00

WAGNEVALTE TELES BARRETO

Pregoeiro