

PREGÃO ELETRÔNICO 023/2022

Processo Administrativo nº 489/2022

ESCLARECIMENTO _5

Dúvidas: LOTE/ITEM 3: - Para o presente pregão é requerido o medidor multijato de 2". Solicitamos aceite do medidor Woltmann DN50 qual possui especificação superior quanto ao desempenho, performance, robustez e baixa perda de carga em comparação com o medidor multijato. O medidor WOLTMANN DN50, possui $Q_{max} 30m^3$ e valor competitivo no mercado já que foi desenvolvido para oferecer performance ainda melhor. Diferindo apenas no comprimento, o exigido: 270mm e o Woltmann sendo mais compacto: 200mm. O medidor Woltmann Saga também permite que o mecanismo de medição seja removido para verificação, manutenção e substituição sem a necessidade de retirar a carcaça da tubulação, o que não é possível na tecnologia multijato. Acerca do descrito acima, visando contribuir para a competitividade, ampla concorrência e princípio da isonomia, solicitamos que seja aceito como objeto da licitação o medidor Woltmann horizontal de 2".

Respostas: O Item deverá ser atendido conforme especificações do edital e portarias do INMETRO 295/2018 e 280/2021.

WILMA PENNA CALASANS
Pregoeira