

PREGÃO ELETRÔNICO 023/2022

Processo Administrativo nº 489/2022

ESCLARECIMENTO _6

Dúvidas: **Lote 01:** Multijato Qn1,5 DN15 165mm, reloj. plástica 45° com cinta, com conexões – 80.000 unidades **Solicita conexão de metal ou PP:** Peço a gentileza de avaliar a possibilidade de podermos ofertar as conexões em PVC, cujo qual mantém todos os padrões dimensionais e de qualidade do PP. **Solicita que o medidor tenha IDM 99%:** Por favor revalidarem esse parâmetro, pois não há no mercado medidor multijato com IDM 99%. Solicitamos fornecer o item com IDM de 92%.

Lote 03: Multijato Qn15 DN50 270mm, pré equipado, com conexões – 120 unidades **Solicita que a tampa do medidor tenha pino metálico:** Pedimos a gentileza de poder ofertar pino plástico.

Respostas: **Lote 01-**Atender conforme solicitações especificadas no edital. Ver errata.
Atender conforme parâmetros da NBR 15538/2014.

Lote 03- Atender conforme solicitações especificadas no edital.

WILMA PENNA CALASANS
Pregoeira