

PREGÃO ELETRÔNICO 031/2022

Processo Administrativo nº 3555/2022

ESCLARECIMENTO _1

DÚVIDA: - O transmissor de temperatura na descrição não fala de sinal de saída e fala que é com cabo, geralmente quando é com cabo não vai nem cabeçote e nem transmissor.

RESPOSTA: Conforme apresentado no termo de referência, ANEXO I - Especificações técnicas, tópico: 5:

Sinal elétrico: PT100; Tipo de conexão elétrica: cabo com capa ou mola de proteção contra flexão, conector DIN ou m12. Sinal de saída: 3 fios - PT100

Serão aceitos quaisquer dos 3 tipos de conexões elétricas descritos.

WILMA PENNA CALASANS
Pregoeira