

DE : CPL

DATA: 10/11/14

EMAIL / FAX: cpl@deso.se.com.br / (79) 3226 1171

REF.: CONCORRÊNCIA 007/2014

Em resposta ao questionamento formulado sobre o Processo Licitatório em referência, informamos, abaixo, o devido esclarecimento fornecido pela Gestão Barragem Poxim(GBP).

Pergunta:

P. Com relação ao material de Aço Carbono que será fornecido pela empresa vencedora, qual é a espessura do mesmo.

RESPOSTA:

R: Conforme indicado no Projeto Executivo, volume VI e VII (Desenhos Hidráulicos), a espessura das conexões em aço carbono é de 1/4" (6,35mm) quando enterrada ou abrigada e de 5/16" (7,94mm) quando aérea.

Gestão Barragem Poxim(GBP)

Comissão Permanente de Licitação(DESO)