

PREGÃO ELETRÔNICO 044/2022

Processo Administrativo E-DOC N° 5012/2022

ESCLARECIMENTO N° 01

DÚVIDAS:

Solicitamos verificar as informações do Pregão em referência, pois na Folha de Dados referente ao Item 02 existem inconsistência nas informações. Uma hora informa que as bombas deverão ser Bipartida Axial, no entanto nas particularidades, informa que os bocais de sucção e descarga seriam um na Vertical e outro na horizontal, o que caracteriza a bomba Bipartida Radial.

Segue respostas do Gestor da SUSM/DESO.

Conforme solicitação, informo que as bombas deverão ser Bipartida Axialmente.

Pedro Gilmar de Gois
Pregoeiro-DESO