

PREGÃO ELETRÔNICO 048/2022**Processo Administrativo E-DOC N° 6494/2022****ESCLARECIMENTO N° 02****DÚVIDAS:**

Questionamento referente ao edital N°. 048/2022 – Registro de preços pelo menor preço por lote, no prazo de 12 meses, para eventual e futura aquisição de materiais em ferro fundido para serem utilizados nas manutenções e ampliações das redes de água geridas pela Companhia de Saneamento de Sergipe - DESO.


Questionamento 1. No edital N°. 048/2022 – Termo de Referência – Lote 1 – Item 1.1.

ITEM	PRODUTOS
1.1	JUNTA GIBALT FOFO X FOFO DN 60MM JUNTA GIBALT COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: - FABRICADA EM FUNDIDO DÚCTIL ; - PARA USO EM ADUTORAS E REDES DE FERRO FUNDIDO ; - PARA ADUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL; - PN 16; - TRÊS PARAFUSOS SEXTAVADOS COM ROSCA TOTAL;- - COMPRIMENTO E DIÂMETRO DOS PARAFUSOS COMPATÍVEIS COM O TAMANHO DA LUVA; - OS PARAFUSOS DEVEM SER FORNECIDOS COM PORCAS E ARRUELAS; - PARAFUSOS, PORCA E ARRUELAS DEVEM SER GALVANIZADAS POR IMERSÃO AQUENTE; - MATERIAL DEVE SER FORNECIDO COM DOIS ANÉIS DE VEDAÇÃO EM BORRACHA; - ACABAMENTO JATEADO E COM REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO DE ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO; DIÂMETRO NOMINAL 60 MM. OBS.: MARCAÇÕES EM ALTO RELEVO NO CORPO DA PEÇA NO MÍNIMO COM AS INFORMAÇÕES: DIÂMETRO NOMINAL; NOME OU MARCA DO FABRICANTE, CÓDIGO DE RASTREABILIDADE E MATERIAL AO QUAL SE APLICA (FERRO FUNDIDO). O MATERIAL DEVE SER FORNECIDO MONTADO.

Descrição:

Verificamos que o item acima solicita Junta Gibault DN 60, mas nós não fabricamos neste diâmetro, logo, podemos fornecer a Ultralink Tipo A que também é uma Luva com bolsas e pode também fazer a união de tubos com diâmetros externos e materiais diferentes, possui pressão de serviço admissível de até 1,6 Mpa para todos os diâmetros e deflexão angular admissível de 1° por junta (ficha técnica em anexo).

Ultralink



Tipo	Campo de Diâmetro Externo DE		Pressão de Serviço PSA	Dimensões e Massas						
	Mín	Máx		L	L1		ØD	J		Massas
					Mín	Max		Mín	Max	
	mm	mm	MPa	mm	mm	mm	mm	mm	mm	kg
A	49	71		182	104	152	176	4	20	3,6

Está correto o nosso entendimento?

Questionamento 2. No edital N°. 048/2022 – Termo de Referência – Lote 3 – Itens 3.1 ao 3.11.

3.1	LUVA FOFO BB JM DN 50 MM
	LUVA DE CORRER DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS: - JUNTA MECÂNICA; - PARA ADUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA; - REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO DE ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO; - FORNECIDA MONTADA COM ANÉIS DE BORRACHA E PARAFUSOS DN 50 MM.


Descrição:

Não é recomendado e não fornecemos a Luva de correr junta mecânica montada com anéis, logo para esta Licitação gostaríamos de saber, se podemos fornecer para os itens 3.1 ao 3.11 as Luvas montadas somente com parafusos e conta-flange sendo os anéis à parte?

Está correto o nosso entendimento?

Questionamento 3. No edital N°. 048/2022 – Termo de Referência – Lote 4 – Item 4.8, 4.9, 4.10, 4.11 e 4.12.

Verificamos que nos itens acima, solicita redução ponta bolsa para PVC PBA, mas os diâmetros informados são o diâmetro externos do PVC PBA e não os diâmetros nominais, logo, podemos fornecer esses itens do Lote 4 conforme a tabela abaixo?




LOTE 4	DN			B	L	E	U	Peso
ITEM	DN(FERRO)	DN (PVC PBA)	DE (PVC PBA)	mm	mm	mm	mm	Kg
4.8	100	50	60	91	205	95	118	3,2
4.9	100	75	85	122	202	95	118	3,6
4.10	150	50	60	91	226	101	170	5
4.11	150	75	85	122	222	101	170	5,1
4.12	150	100	110	148	228	101	170	5,1

Esta correto o nosso entendimento?


Questionamento 4. No edital N°. 048/2022 – Termo de Referencia – Lote 4 – Item 4.13.

4.13	REDUÇÃO DE FERRO FUNDIDO DÚCTIL 200 MM X 100 MM PONTA E BOLSA TIPO JGS PARA PONTA-BOLSA-ANEL (PBA) MATERIAL UTILIZADO PARA REDUÇÃO DA REDE PVC FOFO AZUL OU FERRO FUNDIDO ÁGUA PARA PVC PBA MARROM. FORNECIDO COM ANÉIS DE BORRACHA;-PARA ADUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA;-COM REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO DE ESMALTE BETUMINOSO ANTICORROSIVO.
------	--

Verificamos que no item acima, solicita redução ponta bolsa para PVC PBA, mas nós não fabricamos a redução ponta bolsa 200 X 100 PVC PBA, logo, podemos fornecer conforme o conjunto abaixo, pois esse conjunto, atenderia perfeitamente o que foi solicitado no edital.



LOTE 4	DN	dn	Dimensões e Massas	
			L	
ITEM			mm	
4.13	200	100	300	



LOTE 4	DN			B	L	E	U	Peso
ITEM	DN(FERRO)	DN (PVC PBA)	DE (PVC PBA)	mm	mm	mm	mm	Kg
4.13	100	100	110	146	203	95	118	3,6


Está correto o nosso entendimento?

Questionamento 5. No edital N°. 048/2022 – Termo de Referencia – Lote 9 – Itens 9.10, 9.12 e 9.18.

Tendo em vista que os itens acima não fazem parte de nossa oferta de produtos, e por entendermos que a não participação da empresa no certame reduz a possibilidade de disputa e consequentemente pode trazer prejuízo financeiro ao licitante, vimos tempestivamente solicitar vossa avaliação sobre o desmembramento deste itens 9.10, 9.12 e 9.18 – Lote 9.

Questionamento 6. No edital N°. 048/2022 – Termo de Referencia – Lote 10 – Itens 10.10, 10.11 e 10.12.

Verificamos que as válvulas descritas no lote – 10 no item 10.10, 10.11 e 10.12 contemplam características semelhantes de nossas válvulas modelo “Euro24”. Para que possamos contribuir com a oferta de um produto de qualidade, atendendo à solicitação apresentada nesta licitação, solicitamos a confirmação vista na imagem e solicitamos a verificação da possibilidade de desmembramento para o lote 10, que contemplam estes itens!



DN	DE ⁽¹⁾	L	L1	H	H1	h	K x K1	Nº de voltas para fechar	Massas
50	60	250	90	303	222	50	90 x 144	12,5	8,5
75	85	260	122	363	275	65	105 x 174	17	13
100	110	300	128	421	323	76	111 x 194	23	18

(1) DE = Diâmetro externo do tubo de PVC.

Dimensões em mm, massas em kg.

Segue respostas do Gestor da CCOM/DGC/DESO.

Reportando-nos aos questionamentos 1,2,3 e 4, referente ao Pregão nº48/2022 ,a Coordenação de Compras informa que os materiais em questão, descritos no pedido de esclarecimento enviado pela licitante, devem ser fornecidos conforme especificações contidas em Edital, pois estão de acordo com as necessidades do Sistema Operacional da Companhia.

Quanto aos questionamentos 5 e 6,ressaltamos que o Pregão Eletrônico está de modo a viabilizar a participação do maior número de interessados possível, divididos em lotes que comprovam que são técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à licitação com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis na Companhia. Por todos esses aspectos, indeferimos a solicitação requerida pela empresa licitante.

Pedro Gilmar de Gois
Pregoeiro-DESO