

**PREGÃO ELETRÔNICO 068/2022**

**Processo Administrativo E-DOC N° 10503/2022**

**ESCLARECIMENTO N° 01**

**DÚVIDAS:**

- Para os itens 01.01, 01.02, 01.03, 01.04, 01.05 e 01.06, após o cálculo de potência consumida dos equipamentos, chegamos a conclusão de que as potências informadas no termo de referência são as potências consumidas, e não a nominal dos motores. Deste modo entendemos que serão aceitos motores normalizados de potências superiores as informadas, por gentileza confirmar nosso entendimento.

**Segue respostas do Gestor da SUES/DOM/DESO.**

As potências informadas são apenas estimativas. O fabricante informará a potência definitiva.

- Para o item 01.04, entendemos que serão aceitos rotores do tipo tubular com ampla passagem de sólidos (76 mm), confirmar nosso entendimento.

**RESPOSTA:**

Confirmo o entendimento do fornecedor.

Atenciosamente,

Pedro Gilmar de Gois  
Pregoeiro-DESO