

ERRATA AO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO 055/2014 Nº 01

Onde se lê no Edital 10.2.10 e 8.1 das Instruções - Anexo I:

ACEITAÇÃO E REJEIÇÃO: A cada lote do produto entregue, juntamente com a nota fiscal, deverá acompanhar o **Laudo de Análise Química** e, ainda, serão executadas análises em uma amostra composta e representativa do lote. Os resultados das análises determinarão a aceitação ou rejeição do fluorsilicato de sódio, após a avaliação comparativa destes com a especificações técnicas do item 02 e demais condições.

Leia-se:

ACEITAÇÃO E REJEIÇÃO: “A cada lote do produto entregue, juntamente com a nota fiscal, deverá acompanhar o **Laudo de Análise Química** e, ainda, serão executadas análises em uma amostra composta e representativa do lote. Os resultados das análises determinarão a aceitação ou rejeição **dos produtos**, após a avaliação comparativa destes com a especificações técnicas do item 02 e demais condições”.

Onde se lê no Edital 3.1 letra b das Instruções - Anexo I:

Apresentar o relatório dos estudos realizados, contendo no mínimo as análises específicas para cada produto químico discriminadas nas tabelas de 1 a 4 da NBR 15.784, bem como o cálculo da CIPA e as conclusões referentes à aprovação do produto, de acordo com o que preconiza esta Norma. O Prazo de validade desses Estudos será de no máximo 01 (um) ano.

Leia-se:

Apresentar o relatório dos estudos realizados, contendo no mínimo as análises específicas para cada produto químico discriminadas nas tabelas de 1 a 4 da NBR 15.784, bem como o cálculo da CIPA e as conclusões referentes à aprovação do produto, de acordo com o que preconiza esta Norma. O Prazo de validade desses Estudos será de no máximo **02 (dois) anos**.