

PREGÃO 056/2014

ESCLARECIMENTOS SOBRE O EDITAL Nº 02

Dúvida 1: Tocante a resposta ao nosso questionamento (item 01) sobre a selagem dos equipamentos , bem como a resposta de vossa senhoria, informamos que os principais fabricantes de bombas auto-escorvante trabalham com selagem por meio de selos mecânicos, montados em câmara separada da câmara principal, sem contato com o fluido bombeado e seus eventuais sólidos.

Portanto, tendo o acima sido explanado pedimos encarecidamente que considerem uma alternativa de selagem por meio de selo mecânico, onde garantimos a funcionalidade e vida útil dos equipamentos.

Resposta: Com relação ao questionamento do (item 1) sobre a vedação do eixo dos conjuntos motor bombas, informamos que o item 5 - Características Construtivas do Edital especifica que: "A vedação do eixo deverá ser feita por meio de engaxetamento, localizado na lanterna do acionamento". Sendo assim, não podemos permitir alteração do que está explícito no Edital do Pregão 056/2014.

Atenciosamente,

PEDRO GILMAR DE GOIS
Pregoeiro - DESO