

PREGÃO ELETRÔNICO 088/2022

Processo Administrativo E-DOC N° 11765/2022

ESCLARECIMENTO N° 01

DÚVIDAS:

1) Solicitamos esclarecimentos técnicos referentes ao lote 1 do pregão eletrônico 088/2022.

ITEM 1.1.

É solicitado corpo em aço inoxidável, porém a conexão e tampas são em Ferro nodular. Diante desse ponto solicitamos a aceitação de nossa opção que possui corpo monobloco em ferro nodular que é mais resistente e com menor probabilidade de vazamento,

“Ventosa cinética automática de alto desempenho/capacidade quadrifunção para água, classe PN-40, com extremidade flangeada conforme a norma ABNT NBR 7675 PN-40; série VAC-312, diâmetro 100mm. Diâmetros: passagem livre, sendo o diâmetro de entrada igual ao diâmetro de saída; Corpo: em aço inoxidável AISI 304; Tubo de Conexão Flangeado em ferro nodular ASTM A 536 Gr. 65.45.12; Defletor de proteção contra fechamento prematuro: em aço inoxidável AISI 304; Tampa Superior: em ferro nodular ASTM A 536 Gr. 65.45.12; Parafusos, Porcas e Guias: em aço inoxidável AISI 304; Anéis de Vedação: em borracha nitrílica; Flutuadores: cilíndricos de três estágios em polietileno de alta densidade (massa específica menor do que a água); Pequeno Orifício: em aço inoxidável AISI 304 com diâmetros de 1 mm até 3 mm (outros diâmetros sob consulta).”

RESPOSTA:

A especificação está correta conforme modelo VAG 3/2 , e a substituição do modelo especificado será aceito por modelo similar com MÁXIMA FAIXA DE PRESSÃO PN40.

ITEM 1.2.

É solicitado válvula gaveta com conexão flangeada seguindo a norma ANSI B16.5 #300 , porém entendemos que a válvula gaveta será utilizada para conectar na ventosa do item 1.2 que possui conexão flangeada seguindo a norma ABNT NBR 7675 PN-40 existe uma diferença de furação entre as normas que não são compatíveis. Favor confirmar qual a furação correta para válvula gaveta.

“Válvula Gaveta em aço carbono fundido ASTM A 216 Gr WCB, classe 300 libras, padrão API-600, haste ascendente, com rosca trapezoidal externa e castelo aparafusado, volante fixo, extremidades flangeadas conforme ANSI B16.5, face a face ASME B 16.10, diâmetro 100mm.”

RESPOSTA:

**A válvula de gaveta está especificada corretamente em AÇO CARBONO FUNDIDO
ASTM A 216 GR.WCB, COM FURAÇÃO ANSI B.16.5 SERIE 600**

Atenciosamente,

**Pedro Gilmar de Gois
Pregoeiro-DESO**