

DE : CPL**DATA: 26/12/14****EMAIL / FAX: cpl@deso.se.com.br / (79) 3226 1171****REF.: CONCORRÊNCIA 007/2014**

Pergunta: observamos que as sondagens a percussão apresentam solos extremamente frágeis ao longo do traçado de toda a adutora, e por conta disto fora dimensionado a cravação de estacas pré-moldadas de concreto centrifugado em todos os blocos. Perguntamos: Poderá ser apresentado outra solução de fundação indireta para os blocos?

R. A obra deverá seguir as especificações e detalhes construtivos do projeto.

Pergunta: As sondagens a trado realizadas ao longo da adutora apresentam predominância de solos arenosos e arenosos/argilosos, e apesar de a sondagem ter sido executada no verão(fevereiro/2011),pudemos observar vários pontos com presença de água com menos de 1,0 metro de profundidade. Conforme a boa técnica, valas com predominância de solo arenoso com presença de água devem ser escorados, além disso em virtude da relevância financeira desse serviço ao contrato, perguntamos: o quantitativo, correspondente a escoramento de valas é suficiente?

R. Deverá ser considerado os quantitativos da planilha orçamentaria apresentada.

Coordenação de Orçamento- COOR/DESO

Presidente da CPL/DESO