

PREGÃO ELETRÔNICO 102/2022

Processo Administrativo 18175/2022

ESCLARECIMENTO 1

Dúvida: Gostaríamos que nos informasse para o lote 02, se o **neutro dos cabos será NU ou Isolado.**

Resposta: O Neutro dos cabos **será NU.**

Wagnevalter Teles Barreto
Pregoeiro