

PREGÃO ELETRÔNICO 105/2022

Processo Administrativo E-DOC N° 19718/2022

ESCLARECIMENTO N° 01

DÚVIDAS:

1 . A instalação do painel elétrico faz parte do escopo de fornecimento? Caso sim, favor informar maiores detalhes do escopo de instalação. O fornecimento dos cabos para interligação seria de responsabilidade da contratada?

Segue resposta do Gestor da GMEL/DOM/DESO.

Não faz parte do escopo do fornecimento, será por conta da DESO. A empresa vencedora executará serviços de treinamento de operação e programação a ser realizado na sede da DESO e de start-up em campo no local de instalação do cliente a ser executado por 01 (um) técnico especializado do fabricante do equipamento, durante um período de 05 (cinco) dias consecutivos em horário comercial.

2. Por gentileza confirma se o custo da inspeção em fábrica será de responsabilidade da contratada ou da contratante.

RESPOSTA:

Será por conta da contratante.

Atenciosamente,

**Pedro Gilmar de Gois
Pregoeiro-DESO**