

PREGÃO ELETRÔNICO 019/2023

Processo Administrativo E-DOC N° 924/2023

ESCLARECIMENTO N° 01

DÚVIDAS:

Primeiramente nas especificações do Termo de Referência indica que o item a ser fornecido seriam dois ROTORES P/ BOMBA WORTHINGTON 6 LN 23 “A”, com a referência Worthington: 7.2.017792.00.151.

Este código nos informa que o material do item a ser fabricado seria o BRONZE SAE 65 ASTM B584 C90700, poderiam por gentileza confirmar se seria este o material requerido no fornecimento?.

Ainda no Termo de Referência, no “item 2 – Justificativa”, parágrafo 2 é informado que para este certame é necessário o fornecimento de peças “genuínas” do mesmo fabricante, e que não serão aceitas peças similares devido a falhas anteriores.

Informo que a nossa empresa tem total capacidade técnica para fornecer este rotor 100% idêntico ao original, pois contamos com uma equipe de engenharia totalmente especializada em desenvolvimento de bombas centrifugas.

Temos diversos fornecimentos a empresas de saneamento na qual somos homologados como por exemplo DINC, CEDAE, CORSAN, SANEAGO e CAGECE.

Atestado de capacidade técnica emitido pela DINC para a nossa empresa, referente à um fornecimento de um ROTOR P/ WORTHINGTON 30LN-41 “B”.

Pedimos gentileza que seja desconsiderado este critério, pois assim, teríamos total possibilidade de apresentarmos um preço compatível de mercado e com qualidade superior.

RESPOSTA:

Segue resposta do Gestor da GMEL/DOM/DESO.

Informo que em resposta aos questionamentos da licitante, que o material dos rotores será o bronze, com as especificações que constam no edital. Quanto ao questionamento das peças serem genuínas, do mesmo fabricante, manteremos as condições propostas no edital.

Atenciosamente,

Pedro Gilmar de Gois
Pregoeiro-DESO