

PREGÃO ELETRÔNICO 032/2023
Processo Administrativo nº 6519/2023

ESCLARECIMENTO SOBRE O TERMO DE REFERÊNCIA Nº 02

Dúvida: Em relação ao Lote 02 do Pregão Eletrônico 032/2023, poderiam informar se serão aceitas bombas com lubrificação a óleo, ou apenas bombas com lubrificação à água?

R: Apenas bombas com lubrificação a água.

Dúvida: Venho por meio deste requisitar esclarecimento quanto ao item de número 2.07 (Bomba Submersa de 6", 33,60L/S 35MCA Tensão 220/380V Trifásica) do lote 2 do pregão de nº 032/2023; para consultar se os dados quanto ao tamanho do diâmetro, vazão e pressão, são realmente os requisitados, já que em análise com fornecedores, bombas com esse ponto de trabalho seriam de no mínimo 8", e não de 6".

R: São para 8"

DIANE SANTOS PINHEIRO
Pregoeira