

PREGÃO ELETRÔNICO 034/2023

Processo Administrativo E-DOC N°6324/2023

ESCLARECIMENTO

DÚVIDA- 1: LOTE 2

SOLICITADO- Favor informar o comprimento das guias (tubo guia e corrente) a serem fornecidas

RESPOSTA: EEE

C- 5,40 m

E- 5,10 m

F- 4,70 m

G- 4,90 m

Para as correntes, considerar os comprimentos dos tubos adicionados 3,0m em cada.

DÚVIDA- 2: LOTE 2

SOLICITADO- Ref. EEE C – Face ao ponto de operação especificado, estamos entendendo que será aceito rendimento de 75% ao invés de 80% conforme solicitado

RESPOSTA: Devem ser atendidos os rendimentos dos tubos adicionados 3,0 m em cada.

Atenciosamente,

Wilma Penna Calasans
Pregoeira-DESO