

PREGÃO ELETRÔNICO 041/2023

Processo Administrativo E-DOC N° 9550/2023

ESCLARECIMENTO

DÚVIDAS:

1- Em análise às especificações dos materiais ora admitidos à aplicação da obra em referência, observamos que a especificação dos materiais só admite a utilização TUBO DE FERRO FUNDIDO REFERENTE AO LOTE I. Solicitamos que o edital em referência também contemple a especificação de tubos em PRFV, aja visto que os tubos em PRFV é um material aprovado e já aplicado nos projetos da DESO e são fabricados nos diâmetros nominais de 100 mm até 2.000 mm, nas Pressões Nominais (PN) de 2,0 a 32,0 kgf/cm², classes de água, esgoto e inúmeros fluidos químicos (pressurizados ou não).

RESPOSTA:

1- Informamos que por questões operacionais por parte da DESO não incluiremos a opção de tubos PRFV para o lote I, conforme solicitado. O EDITAL SERÁ MANTIDO.

Atenciosamente,

Wilma Penna Calasans
Pregoeira-DESO