



Circuito	Descrição	Esquema	V (V)	Carga Instalada (W)	FASE A (W)	FASE B (W)	FASE C (W)
1	Iluminação	F+N+T	220 V	84	84		
2	Iluminação	F+N+T	220 V	84	84		
3	Iluminação	F+N+T	220 V	750		750	
E	Iluminação de emergência	F+N+T	220 V	350	350		
4	Tomadas de uso geral	F+N+T	220 V	800			800
5	Reserva						
6	Reserva						
7	Reserva						
	TOTAL	3F+N+T	380 V	2.068	518	750	800

Nº	DATA	REVISÃO	EXECUTADO POR	APROVADO POR	DESO		DESENHO DE REFERÊNCIA	NOTAS	DESO		 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE			
					ACEITO	DATA			TÍTULO	NÚMERO		DESENHO	PROJETO	ANALISADO
								1- Cotas e dimensões em metros, salvo indicação contrária. 2- CICLO: As bombas devem ser providas de variadores de velocidade com controle da rotação até 200 RPM abaixo da rotação nominal, para partida do primeiro conjunto em nível médio do povo. 3- Quando a segunda bomba for acionada em nível máximo, o variador do primeiro conjunto deve ser desativado para permitir que os dois conjuntos trabalhem na rotação nominal, até desligarem em nível mínimo.	1- VISTO E ACEITO ESTA ACEITAÇÃO NÃO ISENTA A CONTRATADA DAS RESPONSABILIDADES E OBRIGAÇÕES CONTIDAS NO CONTRATO	DESENHO: CARLOS R. SOBRAL PROJETO: CARLOS R. SOBRAL ANALISADO: APROVADO: VISTO: ASSINATURA: NOME: CREA:	FEV/2023 FEV/2023 <			