

COMUNICAÇÃO INTERNA NRº: 4250/2023-DESO, Datada de: 18/07/2023.

Unidade: GERÊNCIA DE OBRA ESPECIAL V - DESO

Assunto: ELABORAÇÃO DE SL - AQUISIÇÃO DE BOMBAS ALTO SERTÃO

Página 1 de 1

Prezados,

Em análise a Proposta e as Especificações Técnicas apresentadas pela Arrematante: LOTE 01 - REDNOV FERRAMENTAS LTDA-EPP CNPJ: 45.769.285/0001-68, informamos que os itens abaixo **NÃO** atendem as exigências do Edital Pregão Nº 048/2023.

Item	Material	Marca/Modelo	OBS.
1	Conjunto motobomba centrífuga: Vazão 57 m3/h, ATM: 18,67 mca, Potencia max: 7,5 CV, Rotação max: 1750 rpm.	THB18 / 7,5CV / 124.00.215117 / 3500rpm	NAO ATENDE A ROTAÇÃO MAXIMA EXIGIDA QUE É DE 1750rpm
2	Conjunto motobomba centrífuga: Vazão 59 m3/h, ATM: 16,16 mca, Potencia max: 7,5 CV, Rotação max: 1750 rpm.	THB18 / 7,5CV / 124.00.215117 / 3500rpm	NAO ATENDE A ROTAÇÃO MAXIMA EXIGIDA QUE É DE 1750rpm
4	Conjunto motobomba centrífuga: Vazão 7,2 m3/h, ATM: 28,55 mca, Potencia max: 3,0 CV, Rotação max: 1750 rpm.	THA-16 / 3,0CV / 23X.01.246076 / 3500rpm	NAO ATENDE A ROTAÇÃO MAXIMA EXIGIDA QUE É DE 1750rpm

Atenciosamente,



ASSINADO ELETRONICAMENTE

Verificar autenticidade conforme mensagem apresentada no rodapé do documento

Vitor Lemos Figueiredo
Gerente

Protocolo de Assinatura(s)

O documento acima foi proposto para assinatura digital. Para verificar as assinaturas acesse o endereço <http://edocsergipe.se.gov.br/consultacodigo> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código de verificação: PYSZ-HHIE-IW83-BYZR



O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 18/07/2023 é(são) :

- Vitor Lemos Figueiredo - 18/07/2023 08:54:35