

PREGÃO ELETRÔNICO 051/2023

Processo Administrativo E-DOC N°11867/2023

ESCLARECIMENTO N° 01

DÚVIDA- 1:

Favor esclarecer o seguinte ponto sobre o PE N° 051/2023:

Para os CCM's informar a corrente mínima dos inversores de frequência.

Segue resposta do Gestor da GMEL/DOM/DESO.

As correntes mínimas são de acordo com as cargas:

Quatro inversores para acionamento de quatro motores de 300cv/380V.

Nove inversores de frequência para acionamento de nove motores de 500cv/440V.

Três inversores de frequência para acionamento de três motores de 600cv/440V.

Atenciosamente,

Wilma Penna Calasans
Pregoeira-DESO