

PREGÃO ELETRÔNICO 051/2023

Processo Administrativo E-DOC N°11867/2023

ESCLARECIMENTO N° 02

DÚVIDA- 1:

Referente ao Pregão Eletrônico 051/2023 solicitamos esclarecimentos:

Para o lote 2, referente aos painéis CCM's responder o seguinte questionamento:

Na lista de "IDENTIFICAÇÃO/DESCRIÇÃO DOS MATERIAIS", solicita na descrição inversores para atender as potências de 300, 500 e 600CV, porém os modelos dos inversores solicitados estão com corrente divergente à potência solicitada, exemplos:

Para partida de 300CV o modelo solicitado é o CFW110370T4SZ, que possui corrente nominal de 370A. Para atender a potência solicitada com o mesmo modelo do inversor solicitado deve ser considerado o modelo CFW110477T4SZ com corrente nominal de 477A, devemos atender a qual corrente?

Para partida de 500CV o modelo solicitado é o CFW110720T4SZ, que possui corrente nominal de 720A. Para atender a potência solicitada com o mesmo modelo do inversor solicitado deve ser considerado o modelo CFW110601T4SZ com corrente nominal de 601A (ND), devemos atender a qual corrente?

Para partida de 600CV o modelo solicitado é o CFW110142T4SZ, que possui corrente nominal de 142A. Para atender a potência solicitada com o mesmo modelo do inversor solicitado deve ser considerado o modelo CFW110720T4SZ com corrente nominal de 720A (ND), devemos atender a qual corrente?

Segue resposta do Gestor da GMEL/DOM/DESO.

Informo que devem ser consideradas as potências das cargas que são:

Quatro motores de 300cv/380V.

Nove motores de 500cv/440V.

Três motores de 600cv/440V.

O dimensionamento, somente do inversor de frequência e de suas proteções, está listada Equivocadamente, na lista de material e não deve ser considerada. Sugerimos utilizar o simulador de dimensionamento do fabricante. Nele, haverá a seleção do equipamento adequado a carga proposta.

Atenciosamente,

Wilma Penna Calasans
Pregoeira-DESO